

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5	G6		
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,27	20,87	7,33	0,07		1		1		1											9,14	9,12			
	01:00	25,18	19,80	5,31	0,07		1		1		1											6,04	6,02			
	02:00	24,84	19,05	5,40	0,40		1		1		1											5,45	5,69			
	03:00	24,16	18,96	4,77	0,43		1		1		1											4,84	5,01			
	04:00	24,29	19,31	4,63	0,35		1		1		1											4,88	5,13			
	05:00	24,61	19,74	4,52	0,35		1		1		1											5,21	5,45			
	06:00	27,41	20,11	7,03	0,26		1		1		1											7,78	8,25			
	07:00	32,12	22,57	9,25	0,31		1		1		1											11,05	11,24			
	08:00	34,93	23,99	10,56	0,38		1		1		1											12,17	12,23			
	09:00	36,10	24,52	11,17	0,40		1		1		1								1			12,64	12,64			
	10:00	35,60	23,59	11,60	0,40		1		1		1								1			12,36	12,46			
	11:00	36,28	24,90	10,97	0,40		1		1		1								1			12,68	12,70			
	12:00	37,25	27,02	9,82	0,40		1		1		1								1			12,99	13,04			
	13:00	40,16	34,61	5,15	0,39	1	1		1		1								1		1	13,02	13,02			
	14:00	43,14	40,37	2,49	0,28	1	1		1		1								1		1	11,77	12,83			
	15:00	42,31	40,87	1,24	0,20	1	1	1	1		1								1		1	6,36	6,55			
	16:00	42,91	41,71	1,08	0,12	1	1	1	1		1								1		1	6,77	7,15			
	17:00	46,13	45,42	0,70	0,00	1	1	1	1		1								1		1	9,80	10,36			
	18:00	49,17	48,98	0,18	0,01	1	1	1	1		1								1		1	9,95	9,95			
	19:00	48,70	48,55	0,14	0,01	1	1	1	1		1								1		1	8,59	8,81			
	20:00	48,01	47,99	0,01	0,01	1	1	1	1		1								1		1	7,94	8,12			
	21:00	44,92	44,60	0,03	0,28	1	1	1	1		1								1		1	5,89	5,89			
	22:00	39,89	39,87	0,01	0,01	1	1	1	1		1								1		1	4,39	4,13			
	23:00	34,52	34,49	0,03	0,01	1	1		1		1								1		1	5,05	5,05			

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης