

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
ΕΡΕΜΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61			62	63	64	65	66		
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,38	29,38	0,00	0,01		1		1		1								1		1		4,95	4,95		
	01:00	26,92	26,88	0,03	0,01		1		1		1								1				4,82	4,86		
	02:00	26,09	25,47	0,60	0,01		1		1		1								1				4,02	4,03		
	03:00	25,30	23,66	1,63	0,00		1		1		1								1				3,20	3,24		
	04:00	25,26	24,11	1,14	0,01		1		1		1								1				3,11	3,20		
	05:00	25,54	24,48	1,06	0,01		1		1		1								1				3,29	3,49		
	06:00	28,90	28,44	0,45	0,01		1		1		1								1		1		4,71	4,71		
	07:00	32,93	32,72	0,20	0,01	1	1	1	1										1		1		7,00	7,00		
	08:00	33,41	33,30	0,10	0,01	1	1	1	1										1		1		3,45	4,66		
	09:00	31,73	31,44	0,08	0,21		1	1			1								1		1		5,01	5,55		
	10:00	30,30	29,69	0,40	0,21		1	1	1		1								1		1		3,86	4,12		
	11:00	30,40	29,34	0,97	0,10		1	1			1								1		1		4,23	4,22		
	12:00	28,87	28,28	0,60	0,00		1	1			1								1		1		2,70	2,69		
	13:00	29,73	28,99	0,66	0,08		1	1			1								1		1		3,31	3,55		
	14:00	30,31	29,36	0,74	0,21		1	1			1								1		1		3,97	4,13		
	15:00	30,50	28,90	1,57	0,02		1	1			1								1		1		4,24	4,32		
	16:00	32,90	30,06	2,82	0,02		1	1			1								1		1		6,45	6,72		
	17:00	39,39	36,16	3,23	0,01		1	1			1								1		1		12,00	13,21		
	18:00	43,65	42,21	1,43	0,01		1	1	1		1								1		1		11,90	12,02		
	19:00	44,76	43,05	1,71	0,01		1	1	1		1								1		1		13,08	13,13		
	20:00	44,55	39,60	4,95	0,01		1	1	1	1	1								1		1		12,97	12,92		
	21:00	41,79	36,48	5,30	0,01		1	1	1		1								1		1		10,36	10,16		
	22:00	37,21	29,97	7,23	0,01			1	1		1								1		1		10,37	11,03		
	23:00	32,95	27,61	5,34	0,00			1	1		1								1		1		6,94	6,77		

Κατά το διάστημα 07:30-10:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης