

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,69	33,69	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8,06	8,02
	01:00	31,23	30,73	0,50	0,00			1	1	1	1	1				7,16	7,09
	02:00	29,43	27,32	2,11	0,00			1	1	1	1	1				6,45	6,62
	03:00	27,88	25,96	1,92	0,00			1	1		1	1				7,42	7,37
	04:00	27,19	22,50	4,69	0,00			1	1		1	1				6,88	7,14
	05:00	27,06	17,52	9,55	0,00				1		1	1				10,81	10,82
	06:00	29,29	18,85	10,44	0,00				1		1	1				11,66	11,69
	07:00	32,73	21,61	11,13	0,00				1		1	1				13,03	13,06
	08:00	36,68	25,07	11,62	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	38,81	27,47	11,34	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	41,26	30,84	10,43	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	41,85	32,74	9,11	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	41,48	32,36	9,11	0,00			1	1	1	1	1				13,70	13,72
	13:00	37,73	29,15	8,58	0,00			1	1	1	1	1				11,85	11,73
	14:00	33,66	27,82	5,85	0,00			1	1	1	1	1				7,75	7,72
	15:00	33,81	28,76	5,05	0,00			1	1	1	1	1				7,69	7,76
	16:00	38,88	34,53	4,35	0,00			1	1	1	1	1				12,30	12,39
	17:00	44,79	40,94	3,85	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	18:00	48,04	44,21	3,82	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	49,15	45,76	3,39	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	20:00	48,35	45,12	3,22	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	21:00	46,20	42,83	3,37	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	22:00	42,87	39,77	3,11	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	23:00	39,20	36,23	2,97	0,00			1	1	1	1	1		1		12,94	12,87

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης