

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,68	22,09	8,59	0,00			1	1		1	1				9,61	11,53
	01:00	27,75	19,18	8,56	0,00				1		1	1				9,61	11,11
	02:00	26,76	18,16	8,60	0,00				1		1	1				9,61	10,72
	03:00	25,78	17,24	8,54	0,00				1		1	1				9,61	10,30
	04:00	25,27	16,78	8,50	0,00				1		1	1				9,61	10,08
	05:00	25,39	17,89	7,50	0,00				1		1	1				8,81	10,09
	06:00	27,77	21,10	6,67	0,00				1		1	1				8,24	10,97
	07:00	31,10	25,16	5,93	0,00				1	1	1	1				7,91	11,06
	08:00	36,44	32,30	4,14	0,00			1	1	1	1	1		2		5,49	11,59
	09:00	42,04	37,78	4,26	0,00			1	1	1	1	1		1		5,49	13,69
	10:00	45,46	41,56	3,90	0,00			1	1	1	1	1		4		5,49	13,73
	11:00	46,49	42,94	3,55	0,00			1	1	1	1	1		6		5,49	13,73
	12:00	46,13	42,04	4,09	0,00			1	1	1	1	1		6		5,49	13,73
	13:00	45,89	41,31	4,58	0,00			1	1	1	1	1		5		5,49	13,73
	14:00	43,45	39,42	4,03	0,00			1	1	1	1	1		5		5,49	13,68
	15:00	41,17	36,94	4,23	0,00			1	1	1	1	1		4		5,49	13,08
	16:00	42,35	37,98	4,36	0,00			1	1	1	1	1		2		5,49	13,62
	17:00	45,10	40,32	4,78	0,00			1	1	1	1	1		3		5,49	13,73
	18:00	46,31	41,56	4,75	0,00			1	1	1	1	1		4		5,49	13,73
	19:00	45,30	40,81	4,49	0,00			1	1	1	1	1		4		5,49	13,73
	20:00	41,61	36,78	4,83	0,00			1	1	1	1	1		4		5,49	13,46
	21:00	38,13	33,43	4,70	0,00			1	1	1	1	1		1		5,49	11,77
	22:00	34,43	29,56	4,88	0,00			1	1	1	1	1				5,49	9,39
	23:00	30,68	25,81	4,87	0,00			1	1		1	1				5,49	10,21

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης