

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,35	22,46	4,88	0,00			1	1		1	1				5,49	7,32
	01:00	24,83	19,95	4,87	0,00				1		1	1				5,49	9,46
	02:00	23,47	18,88	4,59	0,00				1		1	1				5,49	8,61
	03:00	22,62	17,91	4,71	0,00				1		1	1				5,49	7,50
	04:00	22,08	17,33	4,75	0,00				1		1	1				5,49	6,94
	05:00	22,18	17,42	4,76	0,00				1		1	1				5,49	7,01
	06:00	23,82	19,13	4,70	0,00				1		1	1				5,49	7,99
	07:00	26,11	21,25	4,85	0,00				1	1	1					5,49	8,55
	08:00	29,21	24,44	4,77	0,00			1	1		1	1				5,49	10,67
	09:00	32,03	27,29	4,74	0,00			1	1		1	1				5,49	11,47
	10:00	33,82	29,03	4,79	0,00			1	1		1	1				5,49	13,29
	11:00	35,53	30,91	4,62	0,00			1	1		1	1		2		5,49	13,70
	12:00	36,63	32,37	4,26	0,00			1	1		1	1		4		5,49	13,44
	13:00	34,88	30,08	4,80	0,00				1	1	1	1				5,49	12,15
	14:00	32,31	27,43	4,88	0,00				1	1	1	1				5,49	11,72
	15:00	30,96	26,07	4,89	0,00				1	1	1	1				5,49	10,30
	16:00	34,04	29,14	4,90	0,00				1	1	1	1				5,49	12,56
	17:00	37,91	33,01	4,90	0,00			1	1	1	1	1				5,49	12,26
	18:00	39,94	35,05	4,90	0,00			1	1	1	1	1				5,49	13,69
	19:00	39,72	34,82	4,90	0,00			1	1	1	1	1				5,49	13,65
	20:00	38,38	33,47	4,91	0,00			1	1	1	1	1				5,49	12,40
	21:00	36,02	31,13	4,90	0,00			1	1	1	1	1				5,49	10,88
	22:00	32,18	27,28	4,90	0,00			1	1		1	1				5,49	11,16
	23:00	28,47	23,56	4,91	0,00			1	1		1	1				5,49	8,00

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα 07:00 - 07:04 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στην μονάδα G11. Στο διάστημα 02:55 - 02:56 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης