

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,01	20,11	4,90	0,00			1			1	1				5,49	8,90
	01:00	22,76	17,87	4,89	0,00			1			1	1				5,49	7,76
	02:00	22,18	17,29	4,89	0,00			1			1	1				5,49	7,20
	03:00	21,56	16,66	4,90	0,00			1			1	1				5,49	6,57
	04:00	21,17	16,26	4,91	0,00			1			1	1				5,49	6,18
	05:00	21,58	16,66	4,91	0,00			1			1	1				5,49	6,59
	06:00	24,58	19,67	4,91	0,00			1			1	1				5,49	9,32
	07:00	28,41	21,92	6,49	0,00			1			1	1				7,20	11,35
	08:00	32,88	25,50	7,38	0,00			1		1	1	1				8,23	12,60
	09:00	35,67	24,54	11,13	0,00			1		1	1	1				12,59	13,72
	10:00	37,30	25,81	11,49	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	11:00	37,34	27,15	10,19	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	12:00	36,62	26,32	10,30	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	13:00	38,29	26,78	11,50	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	14:00	38,36	26,71	11,64	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	15:00	38,09	27,45	10,64	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	16:00	38,33	27,01	11,32	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	17:00	41,82	30,16	11,66	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,39	32,56	10,83	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	42,59	31,12	11,48	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	41,24	29,38	11,86	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,87	26,39	11,48	0,00			1	1	1	1	1				13,61	13,62
	22:00	33,42	22,90	10,52	0,00			1	1		1	1				13,35	13,31
	23:00	29,25	18,84	10,40	0,00			1			1	1				11,73	11,69

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης