

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,34	16,35	8,99	0,00			1			1	1				10,11	10,06
	01:00	23,15	14,86	8,29	0,00			1			1	1				9,29	9,27
	02:00	22,24	14,26	7,98	0,00						1	1				8,92	8,91
	03:00	21,23	13,63	7,60	0,00						1	1				8,50	8,50
	04:00	20,81	13,36	7,44	0,00						1	1				8,32	8,32
	05:00	21,09	13,53	7,57	0,00						1	1				8,43	8,43
	06:00	22,58	14,49	8,09	0,00						1	1				9,00	9,01
	07:00	25,14	16,15	8,99	0,00					1	1	1				10,01	10,04
	08:00	27,70	17,79	9,90	0,00					1	1	1				11,05	11,06
	09:00	29,07	18,69	10,39	0,00					1	1	1				11,61	11,62
	10:00	29,66	19,09	10,57	0,00					1	1	1				11,86	11,86
	11:00	31,27	20,27	11,00	0,00					1	1	1				12,45	12,47
	12:00	34,66	22,81	11,85	0,00				1	1	1	1				13,62	13,63
	13:00	35,33	23,42	11,91	0,00				1	1	1	1				13,72	13,73
	14:00	34,05	22,54	11,50	0,00				1	1	1	1				13,33	13,29
	15:00	31,65	21,80	9,85	0,00				1	1	1	1				11,02	11,00
	16:00	32,36	21,92	10,44	0,00				1	1	1	1				11,65	11,66
	17:00	35,82	23,86	11,96	0,00				1	1	1	1				13,60	13,62
	18:00	37,74	25,82	11,92	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	38,00	26,09	11,91	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	37,22	25,27	11,94	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,28	22,60	11,68	0,00				1	1	1	1				13,38	13,29
	22:00	30,98	20,25	10,73	0,00					1	1	1				12,07	12,04
	23:00	26,59	18,86	7,73	0,00					1	1	1				8,69	10,65

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης