

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	23,68	18,33	5,35	0,00					1	1	1				6,00	8,56
	01:00	22,24	16,88	5,35	0,00			1			1	1				6,00	8,19
	02:00	21,51	16,15	5,36	0,00			1			1	1				6,00	8,33
	03:00	20,94	15,58	5,35	0,00						1	1				6,00	8,34
	04:00	20,56	15,20	5,35	0,00						1	1				6,00	8,22
	05:00	20,96	15,62	5,33	0,00						1	1				6,00	8,38
	06:00	23,43	18,08	5,35	0,00					1	1	1				6,00	8,86
	07:00	27,62	22,16	5,46	0,00					1	1	1				6,11	10,71
	08:00	31,42	25,79	5,63	0,00				1	1	1	1				6,30	10,78
	09:00	33,35	27,73	5,62	0,00				1	1	1	1				6,30	12,69
	10:00	32,44	26,70	5,74	0,00				1	1	1	1				6,42	11,81
	11:00	35,05	28,90	6,16	0,00				1	1	1	1				6,86	13,40
	12:00	36,69	30,34	6,36	0,00				1	1	1	1		1		7,09	13,73
	13:00	34,19	28,05	6,14	0,00				1	1	1	1		1		6,87	13,32
	14:00	33,05	27,56	5,49	0,00				1	1	1	1				6,16	12,38
	15:00	32,86	27,50	5,36	0,00				1	1	1	1				6,00	12,18
	16:00	34,29	28,56	5,73	0,00				1	1	1	1				6,37	13,28
	17:00	38,60	31,24	7,36	0,00				1	1	1	1		1		8,20	13,73
	18:00	40,82	32,61	8,21	0,00				1	1	1	1		1		9,14	13,73
	19:00	40,82	32,22	8,60	0,00			1	1	1	1	1				9,60	13,73
	20:00	39,74	31,13	8,60	0,00			1	1	1	1	1				9,60	13,73
	21:00	36,37	28,08	8,29	0,00				1	1	1	1				9,60	13,72
	22:00	31,91	26,51	5,40	0,00				1	1	1	1				6,45	11,36
	23:00	27,62	23,28	4,34	0,00				1	1	1	1				6,00	7,02

Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης