

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	24,03	19,97	4,06	0,00				1	1	1					6,00	7,36
	01:00	21,72	17,65	4,07	0,00				1	1	1					6,00	6,58
	02:00	20,54	17,35	3,19	0,00				1	1	1					5,50	5,45
	03:00	19,41	16,19	3,22	0,00				1	1	1					4,00	4,29
	04:00	19,77	16,87	2,90	0,00			1	1	1						4,00	5,41
	05:00	21,16	19,42	1,75	0,00			1	1	1						4,00	4,90
	06:00	24,02	21,87	2,15	0,00			1	1	1				1		4,00	5,83
	07:00	28,16	25,84	2,33	0,00			1	1	1	1					4,00	7,59
	08:00	31,83	28,81	3,01	0,00			1	1	1	1			1		4,00	10,78
	09:00	34,49	31,79	2,70	0,00			1	1	1	1			4		4,00	12,01
	10:00	32,02	29,34	2,68	0,00			1	1	1	1			4		4,00	9,72
	11:00	30,66	27,57	3,09	0,00			1	1	1	1	1		3		4,00	8,86
	12:00	31,94	28,86	3,08	0,00			1	1	1	1			3		4,00	9,84
	13:00	31,32	28,20	3,12	0,00			1	1	1	1			3		4,03	9,40
	14:00	30,04	25,93	4,11	0,00			1	1	1	1			1		5,30	9,33
	15:00	29,68	26,94	2,74	0,00				1	1	1	1		1		3,69	8,09
	16:00	32,41	29,88	2,54	0,00				1	1	1	1		2		3,41	10,66
	17:00	38,59	33,97	4,62	0,00				1	1	1	1	1	2		5,96	13,70
	18:00	42,14	35,98	6,16	0,00			1	1	1	1	1	1			7,83	13,73
	19:00	42,38	33,38	9,00	0,00			1	1	1	1	1	1			12,82	13,73
	20:00	40,95	31,57	9,38	0,00			1	1	1	1	1	1	1		13,68	13,69
	21:00	37,91	27,96	9,95	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	22:00	33,38	24,27	9,12	0,00				1	1	1	1	1			12,63	12,54
	23:00	28,93	22,19	6,74	0,00				1	1	1	1	1			9,38	9,47

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Μερικές διακοπές στις 02:10, 10:10, 10:45, 14:4 και στις 15:20 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης