

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,17	18,82	6,35	0,00				1	1		1				8,81	8,73
	01:00	22,65	18,02	4,63	0,00				1	1		1				6,21	6,18
	02:00	22,05	17,91	4,14	0,00				1	1		1				5,60	5,66
	03:00	21,66	17,68	3,98	0,00			1	1			1				5,42	5,35
	04:00	21,43	17,73	3,70	0,00			1	1			1				5,04	5,05
	05:00	22,33	18,07	4,26	0,00			1	1		0,00	1				5,87	5,92
	06:00	26,32	19,72	6,61	0,00			1	1			1				9,61	9,72
	07:00	32,41	25,86	6,55	0,00			1	1	1		1				10,77	10,77
	08:00	35,63	30,72	4,91	0,00			1	1	1		1		2		12,98	12,98
	09:00	35,65	32,90	2,75	0,00			1	1	1		1		3		11,80	11,61
	10:00	34,44	31,89	2,55	0,00			1	1	1	1	1				8,44	8,42
	11:00	33,80	31,75	2,05	0,00			1	1	1	1	1				7,83	7,80
	12:00	35,15	33,95	1,19	0,00			1	1	1	1	1				8,99	9,08
	13:00	35,73	35,50	0,23	0,00			1	1	1	1	1				9,70	9,73
	14:00	37,21	36,20	1,01	0,00			1	1	1	1	1				11,16	11,15
	15:00	36,62	34,42	2,21	0,00			1	1	1	1	1				10,61	10,58
	16:00	37,99	34,24	3,75	0,00			1	1	1	1	1				11,89	11,94
	17:00	42,66	31,98	10,68	0,00			1	1	1	1	1				13,70	13,72
	18:00	45,17	32,89	12,27	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	45,03	32,49	12,54	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,18	30,63	12,55	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,55	27,14	12,42	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	35,25	22,93	12,32	0,00				1	1	1	1				13,65	13,64
	23:00	30,55	19,20	11,35	0,00				1		1	1				12,29	12,25

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης