

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,62	16,78	9,84	0,00				1		1	1				10,56	10,50
	01:00	23,98	16,78	7,20	0,00			1	1			1				7,71	7,67
	02:00	23,12	16,75	6,37	0,00			1	1			1				6,79	6,78
	03:00	22,35	16,75	5,60	0,00			1	1			1				5,98	5,98
	04:00	21,84	16,71	5,13	0,00			1	1			1				5,49	5,49
	05:00	22,29	16,75	5,54	0,00			1	1			1				5,89	5,89
	06:00	24,74	16,96	7,78	0,00			1	1			1				8,24	8,30
	07:00	27,71	17,45	10,26	0,00			1	1			1				10,96	11,00
	08:00	30,82	19,33	11,49	0,00			1	1			1				12,29	12,31
	09:00	31,57	19,82	11,75	0,00			1	1			1				12,64	12,62
	10:00	31,37	19,69	11,68	0,00			1	1			1				12,55	12,54
	11:00	32,07	21,04	11,04	0,00			1	1		1	1				11,84	11,86
	12:00	34,19	21,85	12,33	0,00			1	1		1	1				13,38	13,47
	13:00	34,37	21,87	12,51	0,00			1	1		1	1				13,62	13,64
	14:00	33,43	21,58	11,85	0,00			1	1		1	1				12,85	12,95
	15:00	33,11	26,55	6,56	0,00			1	1		1	1				7,07	12,59
	16:00	34,83	28,50	6,33	0,00			1	1		1	1				7,00	13,67
	17:00	39,45	33,22	6,23	0,00			1	1	1	1	1				7,00	13,12
	18:00	42,29	36,00	6,29	0,00			1	1	1	1	1				7,00	13,73
	19:00	41,68	35,74	5,94	0,00			1	1	1	1	1				7,00	13,73
	20:00	39,96	32,45	7,51	0,00			1	1	1	1	1				7,71	13,48
	21:00	36,50	27,82	8,69	0,00			1	1	1	1	1				9,04	12,88
	22:00	31,63	26,90	4,73	0,00			1	1		1	1		2		5,00	10,28
	23:00	28,04	22,55	5,49	0,00			1	1		1	1				5,65	7,98

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης