

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Α/Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,66	18,21	7,45	0,00			1			1	1				7,68	8,90
	01:00	23,12	14,85	8,27	0,00			1			1	1				8,68	8,68
	02:00	22,00	13,79	8,21	0,00						1	1				8,81	8,79
	03:00	21,21	13,21	7,99	0,00						1	1				8,49	8,48
	04:00	20,90	13,11	7,79	0,00						1	1				8,36	8,35
	05:00	20,91	13,20	7,72	0,00						1	1				8,35	8,36
	06:00	22,47	15,11	7,36	0,00						1	1				8,81	8,95
	07:00	25,22	21,73	3,49	0,00			1	1		1	1				4,20	8,26
	08:00	28,14	24,80	3,34	0,00			1	1		1	1				4,20	7,90
	09:00	30,53	27,02	3,50	0,00			1	1		1	1				4,20	10,02
	10:00	30,87	27,70	3,17	0,00			1	1		1	1				7,22	10,39
	11:00	32,41	28,38	4,03	0,00			1	1		1	1		1		11,64	11,70
	12:00	37,04	34,18	2,86	0,00			1	1	1	1	1		1		11,36	12,01
	13:00	37,13	35,28	1,86	0,00			1	1	1	1	1				11,19	11,12
	14:00	33,46	31,23	2,24	0,00			1	1	1	1	1				8,31	8,28
	15:00	32,31	30,06	2,24	0,00				1	1	1	1				11,07	11,34
	16:00	35,03	26,38	8,66	0,00				1	1	1	1				12,83	12,93
	17:00	39,51	36,44	3,08	0,00			1	1	1	1	1		1		13,72	13,73
	18:00	42,97	41,25	1,72	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	19:00	42,89	41,35	1,55	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	41,85	38,08	3,77	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	38,89	32,90	6,00	0,00			1	1	1	1	1				12,82	12,77
	22:00	34,49	29,95	4,54	0,00			1	1		1	1		1		11,94	12,13
	23:00	29,92	25,68	4,23	0,00			1	1		1	1				9,57	9,46

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης