

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,48	22,68	6,79	0,00			1	1		1	1				9,78	9,77
	01:00	26,65	17,73	8,91	0,00			1			1	1				10,69	10,67
	02:00	25,95	16,49	9,45	0,00			1			1	1				10,39	10,39
	03:00	25,45	16,93	8,52	0,00			1			1	1				10,18	10,18
	04:00	25,41	16,94	8,47	0,00			1			1	1				10,16	10,17
	05:00	26,39	16,93	9,46	0,00			1			1	1				10,52	10,55
	06:00	31,01	20,81	10,20	0,00			1			1	1				12,31	12,35
	07:00	38,39	29,67	8,72	0,00			1	1	1	1	1		1		13,71	13,71
	08:00	42,41	34,67	7,75	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	42,50	37,52	4,98	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	40,97	37,24	3,74	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	39,85	35,61	4,25	0,00			1	1	1	1	1				13,64	13,63
	12:00	40,82	38,18	2,64	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,70
	13:00	40,64	38,71	1,93	0,00			1	1	1	1	1		1		13,71	13,71
	14:00	40,07	39,53	0,54	0,00			1	1	1	1	1		2		13,21	13,18
	15:00	40,00	39,91	0,09	0,00			1	1	1	1	1		2		12,87	12,88
	16:00	42,91	42,89	0,02	0,00			1	1	1	1	1		5		13,68	13,68
	17:00	48,89	48,57	0,32	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	18:00	52,91	52,91	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		9	1	13,73	13,73
	19:00	53,27	53,27	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		9	1	13,73	13,73
	20:00	51,45	51,17	0,29	0,00		1	1	1	1	1	1		8	1	13,73	13,73
	21:00	47,18	46,81	0,38	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	22:00	41,11	39,01	2,10	0,00		1	1	1	1	1	1		1		12,52	12,44
	23:00	35,45	33,09	2,36	0,00		1	1	1	1	1	1				8,31	8,24

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης