

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,00	24,34	4,66	0,00			1	1		1	1				8,64	8,56
	01:00	25,90	21,16	4,74	0,00				1		1	1				8,87	9,07
	02:00	24,99	19,66	5,33	0,00				1		1	1				9,85	9,84
	03:00	24,28	19,60	4,68	0,00				1		1	1				9,16	9,14
	04:00	23,98	21,38	2,60	0,00				1		1	1				8,81	8,81
	05:00	25,04	23,39	1,65	0,00				1	1	1	1				7,77	7,68
	06:00	29,15	27,54	1,60	0,00				1	1	1	1				8,35	8,47
	07:00	35,71	33,04	2,68	0,00			1	1	1	1	1				11,53	11,55
	08:00	40,78	36,95	3,83	0,00			1	1	1	1	1				13,43	13,48
	09:00	43,80	40,16	3,64	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	10:00	43,22	38,64	4,58	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	11:00	43,34	38,60	4,73	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	12:00	45,99	40,76	5,22	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	13:00	46,23	41,75	4,48	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	14:00	44,03	41,22	2,80	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	15:00	42,21	41,54	0,67	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,72
	16:00	42,95	42,91	0,04	0,00			1	1	1	1	1		5		13,72	13,72
	17:00	46,80	46,79	0,02	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	18:00	49,91	49,88	0,03	0,00		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	19:00	49,42	49,37	0,05	0,00		1	1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	20:00	48,13	48,07	0,06	0,00		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	21:00	43,98	43,82	0,16	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	22:00	38,61	38,39	0,22	0,00			1	1	1	1	1		1		12,39	12,29
	23:00	33,01	32,73	0,28	0,00			1	1	1	1	1				7,22	7,09

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης