

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,28	28,14	0,14	0,00			1		1	1	1				6,71	6,89
	01:00	25,19	25,07	0,12	0,00			1		1	1	1				4,77	4,69
	02:00	24,48	24,47	0,00	0,00			1		1	1	1				4,81	4,91
	03:00	23,76	23,76	0,00	0,00			1		1	1	1				5,39	5,39
	04:00	23,46	23,46	0,00	0,00			1		1	1	1				5,09	5,09
	05:00	24,62	24,62	0,00	0,00			1		1	1	1				5,69	5,73
	06:00	28,80	28,80	0,00	0,00			1		1	1	1				6,97	6,88
	07:00	35,53	35,53	0,00	0,00			1	1	1	1	1				9,31	9,45
	08:00	39,34	39,34	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		12,59	12,63
	09:00	40,43	40,43	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		12,87	12,96
	10:00	39,10	39,10	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		11,92	11,92
	11:00	38,43	38,43	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		11,81	11,85
	12:00	38,40	38,40	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		11,81	11,82
	13:00	39,31	39,31	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		12,70	12,74
	14:00	38,52	38,52	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		11,93	11,92
	15:00	38,76	38,75	0,01	0,00			1	1	1	1	1		1		12,16	12,19
	16:00	40,57	40,56	0,01	0,00			1	1	1	1	1		3		13,18	13,20
	17:00	44,99	44,98	0,01	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	18:00	47,73	47,71	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	46,95	46,00	0,95	0,00		1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	20:00	45,62	43,44	2,18	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	21:00	41,57	40,55	1,01	0,00			1	1	1	1	1		2		13,65	13,64
	22:00	36,83	35,36	1,47	0,00			1	1	1	1	1				10,96	10,87
	23:00	31,94	28,53	3,40	0,00			1	1	1	1	1				9,05	9,34

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες εκτελέστηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης