

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Α/Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,85	23,19	4,65	0,00			1	1		1	1				9,69	9,81
	01:00	25,15	18,27	6,87	0,00				1		1	1				9,91	9,88
	02:00	24,59	17,77	6,81	0,00				1		1	1				9,42	9,44
	03:00	23,81	16,39	7,42	0,00				1		1	1				8,69	8,67
	04:00	23,68	15,98	7,71	0,00				1		1	1				8,55	8,53
	05:00	24,17	16,01	8,15	0,00				1		1	1				8,92	8,98
	06:00	27,11	18,13	8,98	0,00				1		1	1				10,79	10,83
	07:00	31,60	20,68	10,92	0,00				1		1	1				12,56	12,61
	08:00	36,46	24,29	12,17	0,00			1	1		1	1		1		13,72	13,72
	09:00	38,60	26,89	11,71	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	10:00	38,05	27,41	10,64	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	11:00	37,10	26,00	11,10	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	12:00	37,76	27,37	10,39	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	13:00	38,10	26,45	11,65	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	14:00	37,16	25,28	11,89	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	15:00	37,32	25,85	11,47	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73
	16:00	40,71	30,12	10,59	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	46,17	36,80	9,37	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	50,15	39,57	10,58	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	49,83	38,56	11,27	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	47,36	35,62	11,74	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	43,36	32,44	10,93	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	38,87	28,18	10,69	0,00			1	1	1	1	1				13,52	13,51
	23:00	34,45	22,83	11,63	0,00			1	1		1	1				13,63	13,62

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης