

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,54	19,69	10,86	0,00				1		1	1				12,29	12,25
	01:00	27,60	17,22	10,38	0,00				1		1	1				11,11	11,07
	02:00	26,73	16,47	10,26	0,00				1		1	1				10,69	10,69
	03:00	25,91	15,84	10,07	0,00				1		1	1				10,35	10,36
	04:00	25,42	15,51	9,91	0,00				1		1	1				10,17	10,17
	05:00	25,84	15,82	10,02	0,00				1		1	1				10,32	10,33
	06:00	28,02	17,57	10,45	0,00				1		1	1				11,17	11,19
	07:00	31,60	20,47	11,13	0,00				1		1	1				12,56	12,64
	08:00	36,30	24,81	11,49	0,00				1	1	1	1				13,70	13,71
	09:00	39,84	28,75	11,09	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	42,51	31,20	11,31	0,00				1	1	1	1		1		13,73	13,73
	11:00	46,36	35,68	10,68	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	12:00	49,91	39,32	10,59	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13:00	48,80	38,62	10,18	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	14:00	45,37	34,88	10,49	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	15:00	42,74	33,05	9,70	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	43,56	33,30	10,26	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	47,87	36,94	10,92	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	18:00	51,77	40,49	11,28	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	51,94	40,93	11,02	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	49,65	38,68	10,97	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	21:00	46,09	35,42	10,68	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	22:00	41,27	30,21	11,06	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	36,04	26,15	9,89	0,00			1	1		1	1				13,71	13,70

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης