

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Α/Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	31,09	22,32	8,77	0,00			1	1		1	1				12,24	12,21
	01:00	27,71	19,56	8,16	0,00				1		1	1				11,12	11,09
	02:00	26,80	18,85	7,95	0,00				1		1	1				10,73	10,73
	03:00	26,54	17,95	8,59	0,00				1		1	1				10,60	10,61
	04:00	26,54	18,27	8,27	0,00				1		1	1				10,62	10,61
	05:00	27,67	19,05	8,62	0,00				1		1	1				11,03	11,05
	06:00	32,71	23,67	9,04	0,00				1	1	1	1				12,44	12,51
	07:00	40,39	30,76	9,63	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	46,45	40,67	5,78	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	09:00	48,63	41,45	7,18	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	10:00	48,13	42,63	5,50	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	11:00	47,25	40,70	6,54	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	12:00	50,01	40,80	9,21	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	13:00	50,08	42,05	8,02	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	14:00	49,06	42,57	6,49	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	15:00	47,93	38,79	9,14	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	16:00	49,11	39,89	9,22	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	17:00	53,06	41,52	11,54	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	18:00	56,49	45,28	11,20	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	56,17	45,40	10,77	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	54,18	45,23	8,95	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	21:00	49,46	40,57	8,89	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	22:00	43,73	34,28	9,45	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	37,62	28,14	9,48	0,00			1	1	1	1	1				13,55	13,53

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης