

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	32,17	22,71	9,45	0,00			1	1	1		1				12,00	12,07
	01:00	28,58	19,26	9,31	0,00				1	1		1				11,46	11,43
	02:00	27,61	19,23	8,38	0,00				1	1		1				11,01	11,00
	03:00	26,94	18,77	8,17	0,00				1	1		1				10,50	10,46
	04:00	26,97	18,42	8,55	0,00				1	1		1				10,44	10,43
	05:00	27,83	19,96	7,87	0,00				1	1		1				10,97	11,01
	06:00	32,77	23,23	9,54	0,00				1	1		1				12,96	13,00
	07:00	40,48	30,29	10,19	0,00			1	1	1		1		1		13,73	13,73
	08:00	46,35	36,06	10,29	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	09:00	49,39	38,45	10,94	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	10:00	48,77	37,90	10,87	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	11:00	46,20	36,61	9,59	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	12:00	45,58	37,65	7,93	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13:00	43,33	35,69	7,64	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,87	32,05	8,81	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	43,57	38,54	5,03	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	16:00	46,49	39,12	7,36	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	17:00	50,95	42,78	8,18	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	18:00	54,66	47,18	7,48	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	54,49	48,68	5,81	0,00	1		1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	52,26	47,81	4,45	0,00	1		1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	21:00	47,63	46,07	1,57	0,00			1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	22:00	42,08	39,82	2,26	0,00			1	1	1	1	1		2		13,71	13,70
	23:00	36,27	31,90	4,37	0,00			1	1	1	1	1				11,44	11,32

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης