

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,47	19,30	11,17	0,00					1	1	1				12,25	12,20
	01:00	26,81	16,55	10,26	0,00					1	1	1				10,76	10,74
	02:00	26,05	16,04	10,01	0,00					1	1	1				10,41	10,42
	03:00	25,22	15,87	9,35	0,00					1	1	1				10,05	10,04
	04:00	25,01	20,77	4,24	0,00					1	1	1				9,83	9,85
	05:00	26,05	24,54	1,51	0,00				1	1	1	1				3,87	7,38
	06:00	29,18	26,89	2,28	0,00				1	1	1	1				4,85	8,49
	07:00	34,38	31,46	2,92	0,00				1	1	1	1				12,34	12,36
	08:00	40,87	36,72	4,15	0,00			1	1	1	1	1				13,55	13,56
	09:00	43,04	36,15	6,89	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	42,04	31,96	10,09	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	41,71	29,84	11,87	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,25	31,51	11,75	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	43,93	35,38	8,55	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,01	30,63	11,38	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	41,37	29,13	12,24	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	42,00	31,12	10,87	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	45,79	38,34	7,45	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	18:00	49,24	47,31	1,94	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	49,04	47,27	1,78	0,00			1	1	1	1	1		9		13,73	13,73
	20:00	46,73	45,84	0,89	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	21:00	42,63	41,68	0,95	0,00			1	1	1	1	1		4		13,18	13,11
	22:00	37,48	36,41	1,06	0,00			1	1	1	1	1		1		11,51	11,40
	23:00	32,17	27,70	4,48	0,00			1	1	1	1	1				8,45	8,75

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης