

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,20	27,62	0,58	0,00			1	1		1	1				7,82	7,75
	01:00	25,24	24,78	0,45	0,00			1	1		1	1				5,61	5,58
	02:00	24,45	23,12	1,33	0,00				1		1	1				9,18	9,32
	03:00	23,66	23,66	0,00	0,00				1		1	1				8,51	8,49
	04:00	23,50	23,49	0,01	0,00				1		1	1				8,17	7,98
	05:00	24,31	23,44	0,87	0,00				1	1	1	1				5,03	5,05
	06:00	27,94	25,53	2,41	0,00				1	1	1	1				7,33	7,42
	07:00	34,04	31,75	2,28	0,00				1	1	1	1				12,24	12,27
	08:00	39,18	36,54	2,64	0,00			1	1	1	1	1		1		12,89	12,92
	09:00	42,03	38,93	3,10	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	10:00	42,48	39,39	3,09	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	11:00	43,34	41,57	1,77	0,00			1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	12:00	45,14	44,11	1,02	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	13:00	44,07	43,59	0,47	0,00			1	1	1	1	1		5		10,79	10,67
	14:00	41,01	40,95	0,06	0,00			1	1	1	1	1		3		8,55	8,52
	15:00	38,11	38,10	0,01	0,00			1	1	1	1	1				6,95	6,98
	16:00	40,14	40,14	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		8,70	8,77
	17:00	44,28	44,28	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	1		12,50	12,56
	18:00	47,51	47,51	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	3		13,73	13,73
	19:00	47,25	47,25	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	3		13,73	13,73
	20:00	45,88	45,88	0,00	0,00			1	1	1	1	1	1	3		13,20	13,17
	21:00	42,06	42,06	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		10,55	10,71
	22:00	37,01	37,01	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1		10,94	10,84
	23:00	32,43	32,43	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,58	6,48

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης