

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,01	18,02	7,98	0,00				1		1	1				8,52	10,33
	01:00	23,36	16,94	6,42	0,00				1		1	1				6,84	8,24
	02:00	22,72	16,62	6,11	0,00				1		1	1				6,50	7,57
	03:00	21,95	15,84	6,11	0,00				1		1	1				6,50	6,83
	04:00	21,91	15,84	6,07	0,00				1		1	1				6,50	6,76
	05:00	22,93	15,97	6,96	0,00				1		1	1				7,64	7,79
	06:00	26,31	18,34	7,97	0,00				1		1	1				10,38	10,44
	07:00	31,45	21,63	9,82	0,00				1		1	1		1		12,46	12,54
	08:00	36,39	27,39	8,99	0,00				1		1	1		5		13,72	13,72
	09:00	39,18	33,84	5,34	0,00			1	1	1	1	1		1		13,62	13,62
	10:00	40,52	33,19	7,33	0,00			1	1	1	1	1				13,65	13,66
	11:00	41,94	34,90	7,04	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	43,48	38,55	4,93	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	41,78	34,92	6,86	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	14:00	39,92	36,93	2,99	0,00			1	1	1	1	1		1		13,24	13,21
	15:00	38,58	35,65	2,93	0,00			1	1	1	1	1				12,52	12,51
	16:00	38,81	37,33	1,48	0,00			1	1	1	1	1				12,76	12,77
	17:00	42,94	41,24	1,71	0,00			1	1	1	1	1		3		13,72	13,71
	18:00	47,31	46,42	0,88	0,00			1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	19:00	47,13	45,83	1,30	0,00			1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	45,41	43,88	1,53	0,00			1	1	1	1	1		8		13,63	13,61
	21:00	41,16	39,90	1,26	0,00			1	1	1	1		1	4		13,36	13,30
	22:00	35,59	33,10	2,49	0,00			1	1	1	1		1	1		9,91	9,79
	23:00	30,80	28,89	1,91	0,00			1	1	1	1					8,46	8,62

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης