

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,25	24,60	1,65	0,00			1	1	1	1					5,89	5,77
	01:00	23,28	22,90	0,38	0,00				1	1	1					7,09	7,31
	02:00	22,53	22,44	0,09	0,00				1	1	1					7,38	7,39
	03:00	21,92	21,91	0,00	0,00				1	1	1					6,76	6,74
	04:00	21,86	21,78	0,08	0,00				1	1	1					6,73	6,71
	05:00	22,62	22,32	0,30	0,00				1	1	1					7,40	7,45
	06:00	26,28	25,88	0,41	0,00			1	1	1	1					7,32	7,23
	07:00	32,44	32,29	0,15	0,00			1	1	1	1			2		10,05	10,13
	08:00	35,51	35,11	0,40	0,00			1	1	1	1			5		12,41	12,46
	09:00	35,57	34,29	1,28	0,00			1	1	1	1			5		12,42	12,43
	10:00	34,74	32,33	2,41	0,00			1	1	1	1			4		12,24	12,24
	11:00	33,05	30,28	2,77	0,00			1	1	1	1	1		2		9,46	9,15
	12:00	31,44	27,55	3,89	0,00				1	1	1	1				9,20	9,50
	13:00	30,72	24,24	6,49	0,00				1	1	1	1				10,05	10,08
	14:00	31,50	22,41	9,09	0,00				1	1	1	1				10,84	10,84
	15:00	32,30	22,27	10,03	0,00				1	1	1	1				11,60	11,63
	16:00	34,69	23,29	11,40	0,00				1	1	1	1				13,36	13,41
	17:00	39,12	27,39	11,73	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,84	31,62	12,22	0,00				1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	44,21	31,89	12,33	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,37	31,14	12,23	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,68	27,67	12,01	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	34,93	22,45	12,48	0,00			1		1	1	1				13,53	13,49
	23:00	30,30	19,10	11,20	0,00			1		1	1	1				11,51	11,44

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης