

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	3,54	3,54	0,00		1					0,00
	01:00	3,43	3,43	0,00		1					0,00
	02:00	3,31	3,31	0,00		1					0,00
	03:00	3,20	3,20	0,00		1					0,00
	04:00	3,14	3,14	0,00		1					0,00
	05:00	3,10	3,10	0,00		1					0,00
	06:00	3,21	3,21	0,00		1					0,00
	07:00	3,18	3,18	0,00		1					0,00
	08:00	2,92	2,92	0,00		1					0,00
	09:00	3,00	3,00	0,00		1					0,00
	10:00	3,10	3,10	0,00		1					0,00
	11:00	3,32	3,32	0,00		1					0,00
	12:00	3,49	3,49	0,00		1					0,00
	13:00	3,60	3,17	0,42		1					0,46
	14:00	3,29	2,72	0,58		1					0,60
	15:00	3,36	2,83	0,53		1					0,60
	16:00	3,58	3,09	0,49		1					0,60
	17:00	3,88	3,50	0,38		1					0,60
	18:00	4,38	3,77	0,62		1					1,09
	19:00	4,52	4,06	0,46		1					2,09
	20:00	4,27	4,12	0,14		1					2,65
	21:00	4,17	4,10	0,07		1					2,65
	22:00	5,82	5,15	0,67		1				1	2,65
	23:00	5,46	5,46	0,00		1				2	2,65

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης