

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800			
Η Ε Σ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	4,67	2,76	1,91		1					2,08
	01:00	4,56	3,44	1,13		1					1,20
	02:00	4,92	3,87	1,04		1					1,20
	03:00	4,92	3,86	1,06		1					1,32
	04:00	4,99	3,20	1,79		1					2,65
	05:00	5,02	3,30	1,72		1					2,65
	06:00	5,23	4,13	1,10		1				1	2,38
	07:00	5,03	4,46	0,57		1				1	1,20
	08:00	4,62	3,64	0,98		1				1	1,20
	09:00	4,60	3,51	1,09		1					1,20
	10:00	4,86	3,88	0,98		1					1,20
	11:00	4,93	3,88	1,04		1					1,20
	12:00	5,12	4,06	1,06		1					1,20
	13:00	5,77	5,08	0,69		1				2	1,20
	14:00	5,67	4,72	0,94		1				2	1,31
	15:00	5,63	5,07	0,56		1				1	1,60
	16:00	5,79	5,34	0,45		1				2	1,60
	17:00	6,12	5,34	0,79		1				2	1,60
	18:00	6,46	5,46	1,00		1				2	1,60
	19:00	6,58	5,37	1,21		1				3	1,60
	20:00	6,21	5,00	1,21		1				2	1,60
	21:00	5,02	3,92	1,10		1				1	1,60
	22:00	3,92	2,90	1,02		1					1,45
	23:00	3,23	2,77	0,47		1					0,60

Καθόλη τη διάρκεια επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης