

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	6,55	6,55	0,00		1	1				0,60
	01:00	6,27	6,27	0,00		1	1				0,60
	02:00	6,14	6,14	0,00		1	1				0,60
	03:00	6,11	6,11	0,00		1	1				0,60
	04:00	6,13	6,13	0,00		1	1				0,60
	05:00	6,03	6,03	0,00			1			2	0,60
	06:00	6,16	6,16	0,00			1			3	0,60
	07:00	6,53	6,53	0,00			1			3	0,60
	08:00	6,77	6,33	0,44			1			3	1,07
	09:00	6,55	5,59	0,96			1			3	2,18
	10:00	6,41	5,35	1,07			1			2	2,65
	11:00	5,32	4,22	1,10			1			2	1,88
	12:00	5,04	4,09	0,95			1			1	1,20
	13:00	5,38	4,58	0,80			1			1	1,20
	14:00	6,15	5,33	0,82			1			2	1,20
	15:00	6,80	6,14	0,66			1			3	1,20
	16:00	7,07	6,56	0,52			1			3	1,20
	17:00	7,57	6,73	0,84			1			3	1,20
	18:00	8,09	7,29	0,80			1			4	1,20
	19:00	8,14	7,11	1,03			1			4	1,57
	20:00	7,89	5,68	2,21			1			3	2,65
	21:00	7,39	5,51	1,88			1			3	2,65
	22:00	6,85	5,43	1,42			1			3	2,65
	23:00	6,44	5,10	1,34			1			2	2,65

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης