

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	5,95	4,87	1,09			1			2	2,65
	01:00	5,66	5,22	0,43			1			2	2,65
	02:00	5,35	5,34	0,01			1			2	2,65
	03:00	5,57	5,44	0,13			1			2	2,65
	04:00	5,47	5,02	0,45			1			2	2,65
	05:00	5,51	4,94	0,57			1			2	2,65
	06:00	5,47	4,89	0,58			1			2	2,65
	07:00	5,80	5,13	0,68			1			2	2,65
	08:00	6,08	5,67	0,41			1			2	2,65
	09:00	6,08	6,08	0,00		1	1				0,00
	10:00	6,02	6,02	0,00		1	1				0,00
	11:00	5,78	5,78	0,00		1	1				0,00
	12:00	6,27	6,27	0,00		1	1				0,00
	13:00	6,79	6,79	0,00		1	1				0,00
	14:00	6,81	6,81	0,00		1	1				0,00
	15:00	6,81	6,81	0,00		1	1				0,00
	16:00	6,88	6,88	0,00		1	1				0,00
	17:00	7,18	6,88	0,30		1	1				0,55
	18:00	7,96	7,61	0,35		1	1				0,60
	19:00	8,24	7,89	0,35		1	1				0,60
	20:00	7,60	7,24	0,35		1	1				0,60
	21:00	6,73	6,42	0,31		1	1				0,60
	22:00	5,99	5,65	0,34		1	1				0,60
	23:00	5,53	5,19	0,34		1	1				0,60

Κατά το διάστημα 09:00-17:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης