

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,84	1,81	0,02	1	1			1			0,06	0,32
	01:00	1,74	1,72	0,02		1			1			0,06	0,59
	02:00	1,63	1,60	0,02		1			1			0,06	0,50
	03:00	1,68	1,65	0,02		1			1			0,06	0,55
	04:00	1,60	1,57	0,02		1			1			0,06	0,47
	05:00	1,59	1,57	0,02		1			1			0,06	0,47
	06:00	1,62	1,60	0,02		1			1			0,06	0,49
	07:00	1,68	1,66	0,02		1			1			0,06	0,55
	08:00	1,75	1,73	0,02		1			1			0,06	0,59
	09:00	1,78	1,75	0,02		1			1			0,06	0,62
	10:00	1,81	1,79	0,02		1			1			0,06	0,63
	11:00	1,89	1,87	0,02		1			1			0,06	0,66
	12:00	1,98	1,96	0,02		1			1			0,06	0,54
	13:00	2,13	2,11	0,02		1			1	1		0,06	0,44
	14:00	2,12	2,10	0,02		1			1	1		0,06	0,45
	15:00	2,15	2,12	0,02		1			1	1		0,06	0,47
	16:00	2,21	2,18	0,02		1			1	1		0,06	0,52
	17:00	2,39	2,37	0,02		1			1	1		0,06	0,70
	18:00	2,51	2,49	0,02		1			1	1		0,06	0,83
	19:00	2,44	2,42	0,02		1			1	1		0,06	0,76
	20:00	2,33	2,31	0,02		1			1	1		0,06	0,65
	21:00	2,16	2,14	0,02		1			1	1		0,06	0,49
	22:00	1,96	1,94	0,02		1			1	1		0,06	0,29
	23:00	1,74	1,71	0,02		1			1	1		0,06	0,30

Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης