

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,48	1,12	0,37			1		1			0,37	0,37
	01:00	1,45	1,13	0,32			1		1			0,33	0,32
	02:00	1,28	1,13	0,15			1		1			0,16	0,16
	03:00	1,22	1,13	0,09			1		1			0,10	0,10
	04:00	1,24	1,13	0,11			1		1			0,12	0,13
	05:00	1,26	1,13	0,12			1		1			0,14	0,14
	06:00	1,34	1,14	0,21			1		1			0,21	0,21
	07:00	1,58	1,13	0,45			1		1			0,45	0,46
	08:00	1,70	1,24	0,47			1		1			0,56	0,57
	09:00	1,86	1,67	0,19			1		1			0,25	0,47
	10:00	1,91	1,40	0,51			1		1			0,67	0,67
	11:00	1,94	1,28	0,66			1		1			0,67	0,68
	12:00	2,17	1,42	0,75			1		1			0,75	0,76
	13:00	2,20	1,43	0,77			1		1			0,77	0,77
	14:00	2,18	1,42	0,76			1		1			0,76	0,76
	15:00	2,18	1,43	0,75			1		1			0,76	0,76
	16:00	2,26	1,61	0,65	1	1	1					0,66	0,65
	17:00	2,54	1,74	0,80	1	1	1					0,80	0,80
	18:00	2,82	1,85	0,98	1	1	1					0,98	0,99
	19:00	2,87	1,88	1,00	1	1	1					1,01	1,01
	20:00	2,85	1,86	0,99	1	1	1					1,00	1,00
	21:00	2,69	1,75	0,94	1	1	1					0,94	0,94
	22:00	2,34	1,67	0,67	1	1	1					0,69	0,66
	23:00	2,03	1,57	0,46	1	1	1					0,47	0,51

Στο διάστημα 9:07 με 9:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης