

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,54	1,53	0,01					1	1		0,00	0,43
	01:00	1,40	1,39	0,01					1	1		0,00	0,28
	02:00	1,34	1,33	0,01					1	1		0,00	0,22
	03:00	1,33	1,32	0,01					1	1		0,00	0,21
	04:00	1,33	1,32	0,01					1	1		0,00	0,21
	05:00	1,32	1,31	0,01					1	1		0,00	0,20
	06:00	1,51	1,35	0,16					1	1		0,17	0,38
	07:00	1,75	1,56	0,19	1	1						0,26	0,52
	08:00	1,80	1,56	0,25	1	1						0,63	0,63
	09:00	1,74	1,46	0,28	1	1						0,60	0,59
	10:00	2,02	1,73	0,28	1	1						0,70	0,71
	11:00	2,02	1,78	0,24	1	1						0,70	0,70
	12:00	2,19	2,11	0,08	1	1	1					0,54	0,51
	13:00	2,08	2,06	0,02	1	1	1					0,39	0,40
	14:00	1,96	1,77	0,19	1	1	1					0,31	0,30
	15:00	1,86	1,51	0,35		1	1					0,41	0,53
	16:00	2,17	1,72	0,45		1	1					0,76	0,76
	17:00	2,37	1,82	0,55		1	1		1			0,72	0,73
	18:00	2,93	2,67	0,26		1	1		1			1,02	1,02
	19:00	2,87	2,67	0,20		1	1		1			1,01	1,01
	20:00	2,81	2,70	0,11		1	1		1			0,98	0,98
	21:00	2,76	2,72	0,04		1	1		1			0,97	0,96
	22:00	2,44	2,43	0,01			1		1	1		0,77	0,72
	23:00	2,00	2,00	0,00			1		1	1		0,39	0,45

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης