

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, January 2, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Friday, January 2, 2026	00:00	71.09	49.99	21.10	0.00				1	1		1								1			1	21.15	21.33
	01:00	62.42	45.84	16.58	0.00				1			1								1			1	18.43	18.73
	02:00	58.43	47.56	10.87	0.00				1			1								1			1	11.66	17.53
	03:00	57.62	49.14	8.48	0.00				1			1								1			1	8.61	17.29
	04:00	56.62	48.50	8.12	0.00				1			1								1			1	8.45	16.99
	05:00	56.71	48.72	8.00	0.00				1			1								1			1	8.47	17.01
	06:00	60.32	50.28	10.04	0.00				1			1							1	1			1	11.66	18.10
	07:00	66.88	51.55	14.70	0.62				1			1							1	1			1	16.71	19.88
	08:00	74.19	49.54	18.34	6.31				1			1							1	1			1	21.56	20.36
	09:00	79.78	51.73	14.29	13.76				1	1		1							1				1	18.14	19.42
	10:00	81.39	51.59	11.63	18.17				1	1		1							1				1	15.57	16.62
	11:00	81.60	52.56	8.85	20.19				1	1		1											1	18.68	18.42
	12:00	81.42	53.98	7.48	19.96				1	1		1											1	16.89	18.44
	13:00	80.97	55.08	7.00	18.89				1	1		1											1	18.71	18.62
	14:00	79.49	57.13	6.97	15.40				1	1		1											1	16.17	17.50
	15:00	79.37	63.96	6.40	9.01				1	1		1							1				1	21.43	21.11
	16:00	84.87	75.42	7.66	1.79				1	1		1					1			1			1	24.43	24.92
	17:00	97.27	91.72	5.55	0.00				1	1		1			1		1			1			1	29.01	29.18
	18:00	101.81	98.51	3.30	0.00				1	1		1			1		1		1	1			1	30.47	30.54
	19:00	101.26	99.30	1.97	0.00				1	1		1			1		1		1	1			1	30.38	30.38
	20:00	99.72	98.75	0.97	0.00				1	1		1			1		1		1	1			1	29.94	29.92
	21:00	95.75	94.73	1.02	0.00				1	1		1			1		1		1	1			1	27.88	28.72
	22:00	89.14	88.61	0.53	0.00				1	1		1			1		1		1	1			1	23.93	23.34
	23:00	83.39	83.22	0.18	0.00				1	1		1					1		1	1			1	21.51	23.19

1. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμου & λειτουργία D4-D5 ΑΗΣ μετά από αίτημα του Σταθμού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης