

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Saturday, January 3, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
00:00	71.88	71.41	0.46	0.00					1	1			1					1					1	17.24	18.48	
01:00	64.12	63.42	0.70	0.00					1	1			1				1					1	14.93	17.52		
02:00	60.87	59.04	1.83	0.00					1	1			1				1					1	13.33	14.27		
03:00	58.05	55.16	2.89	0.00					1	1			1				1					1	10.60	11.45		
04:00	56.29	51.64	4.66	0.00					1	1			1				1					1	8.91	9.69		
05:00	56.28	50.18	6.10	0.00					1	1			1				1					1	8.81	9.68		
06:00	59.87	52.34	7.53	0.00					1	1			1				1					1	12.71	13.27		
07:00	63.95	53.98	9.97	0.00					1	1			1				1					1	17.01	17.35		
08:00	66.80	53.68	13.12	0.00					1	1			1				1					1	20.30	20.04		
09:00	71.80	55.49	16.31	0.00					1	1			1				1					1	23.42	21.54		
10:00	78.05	59.65	18.40	0.00					1	1			1				1					1	25.07	23.42		
11:00	80.58	60.43	20.15	0.00					1	1			1				1					1	27.09	24.17		
12:00	88.57	68.29	20.28	0.00					1	1			1				1					1	28.82	26.57		
13:00	94.86	77.72	17.14	0.00					1	1			1				1					1	29.86	28.46		
14:00	97.53	79.23	18.29	0.00					1	1			1				1					1	30.58	29.26		
15:00	97.37	75.84	21.53	0.00					1	1			1			1	1					1	30.13	29.21		
16:00	100.55	78.44	22.11	0.00					1	1			1		1	1	1					1	30.77	30.17		
17:00	107.35	81.34	26.01	0.00					1	1			1		1	1	1					1	32.75	32.20		
18:00	109.37	82.74	26.63	0.00					1	1			1		1	1	1					1	33.14	32.81		
19:00	107.02	82.15	24.87	0.00					1	1			1		1	1	1					1	32.25	32.11		
20:00	102.31	77.08	25.23	0.00					1	1			1		1	1	1					1	30.80	30.69		
21:00	94.61	70.96	23.66	0.00					1	1			1			1	1				1	28.62	28.38			
22:00	85.61	62.79	22.82	0.00					1	1			1			1	1					1	25.97	25.68		
23:00	78.45	57.38	21.06	0.00					1	1			1			1	1					1	23.67	23.53		

1. Λειτουργία D4-D5 ΑΗΣ μετά από αίτημα του Σταθμού.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης