

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, January 7, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
00:00	56.35	45.02	11.33	0.00				1			1								1			1	11.26	16.90	
01:00	51.07	40.61	10.45	0.00				1			1								1			1	10.16	15.32	
02:00	48.99	38.91	10.08	0.00				1			1								1			1	9.70	14.70	
03:00	46.98	37.94	9.04	0.00				1			1								1			1	9.34	14.10	
04:00	46.15	37.24	8.91	0.00				1			1								1			1	9.18	13.55	
05:00	46.99	38.05	8.94	0.00				1			1								1			1	9.33	14.10	
06:00	51.53	41.72	9.80	0.00				1			1								1			1	10.51	15.46	
07:00	57.96	44.08	13.66	0.22				1			1								1			1	14.28	17.32	
08:00	64.37	44.56	17.68	2.13				1			1								1			1	18.56	18.67	
09:00	69.36	44.34	20.55	4.47				1			1								1			1	20.71	19.47	
10:00	73.07	41.85	21.74	9.48				1			1								1			1	21.86	19.08	
11:00	73.50	41.22	21.67	10.62				1			1								1			1	22.00	18.87	
12:00	75.36	45.30	21.90	8.16				1			1								1			1	22.61	20.16	
13:00	76.16	48.86	20.94	6.35				1			1								1			1	22.78	20.94	
14:00	74.77	50.87	20.44	3.46				1			1								1			1	22.40	21.39	
15:00	76.88	55.80	20.41	0.67				1			1								1			1	23.00	22.86	
16:00	80.49	58.01	22.31	0.17				1			1			1					1			1	24.10	24.10	
17:00	86.96	63.27	23.69	0.00				1			1			1					1			1	26.04	26.09	
18:00	88.36	63.17	25.19	0.00				1			1			1					1			1	26.47	26.51	
19:00	86.58	60.81	25.77	0.00				1			1			1					1			1	25.96	25.97	
20:00	84.70	59.89	24.82	0.00				1			1			1					1			1	25.40	25.41	
21:00	79.03	55.50	23.53	0.00				1			1			1					1			1	23.71	23.71	
22:00	70.87	50.37	20.50	0.00				1			1			1					1			1	20.54	21.26	
23:00	61.99	50.26	11.73	0.00				1			1								1			1	11.87	18.60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης