

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, January 8, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ												
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Thursday, January 8, 2026	00:00	54.19	44.31	9.88	0.00				1			1							1				1	9.73	16.26	
	01:00	48.74	40.17	8.57	0.00				1			1							1				1	8.76	14.62	
	02:00	46.96	38.82	8.14	0.00				1			1							1				1	8.42	14.09	
	03:00	45.66	38.40	7.26	0.00				1			1							1				1	7.15	13.06	
	04:00	45.40	38.47	6.92	0.00				1			1							1				1	6.77	12.80	
	05:00	46.33	39.42	6.91	0.00				1			1							1				1	6.90	13.73	
	06:00	51.33	43.03	8.31	0.00				1			1							1				1	8.80	15.40	
	07:00	60.04	47.25	12.79	0.00				1			1							1				1	13.49	18.01	
	08:00	64.99	49.85	14.99	0.15				1			1							1				1	16.14	19.45	
	09:00	70.48	52.49	17.52	0.48				1			1							1				1	18.56	21.00	
	10:00	74.73	54.93	19.07	0.73				1	1		1							1				1	20.11	22.20	
	11:00	78.04	56.82	20.33	0.89				1	1		1							1				1	22.14	23.14	
	12:00	83.12	59.95	22.89	0.29				1	1		1							1				1	24.90	24.85	
	13:00	86.60	60.80	24.97	0.84				1	1		1				1			1				1	25.93	25.73	
	14:00	86.23	60.76	24.83	0.64				1	1		1				1			1				1	25.89	25.68	
	15:00	83.65	58.06	24.86	0.74				1	1		1				1			1				1	25.03	24.87	
	16:00	81.70	58.11	22.20	1.38				1	1		1				1			1				1	21.76	24.10	
	17:00	87.22	66.44	20.76	0.02				1	1		1				1			1				1	21.72	26.16	
	18:00	91.15	69.54	21.61	0.00				1	1		1				1			1				1	22.75	27.35	
	19:00	91.56	69.17	22.40	0.00				1	1		1				1			1				1	22.86	27.47	
	20:00	89.79	67.71	22.07	0.00				1	1		1				1			1				1	22.43	26.94	
	21:00	84.40	63.81	20.59	0.00				1	1		1				1			1				1	21.10	25.32	
	22:00	76.46	58.29	18.17	0.00				1	1		1				1			1				1	18.97	22.94	
	23:00	66.75	53.74	13.02	0.00				1	1		1	1						1				1	12.36	15.15	

- Μείωση συντελεστή διείσδυσης Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων και αστάθειας παραγωγής.
- Ένταξη μονάδος Pielstick μετά απο αίτημα σταθμού ΑΗΣ για ανάγκες ατμού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης