

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, January 9, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
00:00	57.48	47.44	10.04	0.00				1			1	1							1			1	9.61	17.24	
01:00	51.41	43.46	7.96	0.00				1			1	1							1			1	7.48	13.81	
02:00	49.23	41.74	7.49	0.00				1			1	1							1			1	7.35	14.77	
03:00	48.02	40.65	7.37	0.00				1			1	1										1	7.16	14.41	
04:00	47.82	40.51	7.31	0.00				1			1	1										1	7.12	14.34	
05:00	49.06	41.66	7.39	0.00				1			1	1										1	7.32	14.72	
06:00	55.67	47.55	8.12	0.00				1			1	1							1			1	8.29	16.70	
07:00	66.12	53.68	12.18	0.26				1			1	1							1			1	12.50	19.76	
08:00	73.48	55.85	13.75	3.88				1			1				1				1			1	13.78	20.88	
09:00	77.49	57.58	11.99	7.91				1			1				1				1			1	12.34	20.87	
10:00	78.89	54.80	12.19	11.91				1			1				1				1			1	12.57	20.09	
11:00	79.37	54.11	13.46	11.80				1			1				1				1			1	14.27	20.27	
12:00	82.88	56.21	13.39	13.28				1			1				1				1			1	13.28	20.88	
13:00	80.69	55.44	12.45	12.80				1			1				1				1			1	12.71	20.37	
14:00	80.87	55.25	12.50	13.13				1			1				1				1			1	12.88	20.32	
15:00	80.03	59.31	12.56	8.16				1			1				1				1			1	12.86	21.56	
16:00	83.13	67.93	13.29	1.91				1			1				1			1	1			1	13.91	24.37	
17:00	92.82	78.91	13.90	0.01				1			1				1			1	1	1		1	16.21	27.84	
18:00	96.26	79.16	17.10	0.00				1			1							1	1	1		1	23.24	28.88	
19:00	95.88	83.14	12.74	0.00				1			1							1	1	1		1	27.07	28.76	
20:00	93.53	87.26	6.27	0.00				1			1				1			1	1	1		1	27.98	28.06	
21:00	87.75	81.70	6.05	0.00				1			1				1			1	1	1		1	26.24	26.32	
22:00	80.54	74.95	5.59	0.00				1			1				1			1	1	1		1	24.16	24.16	
23:00	71.24	58.68	12.56	0.00				1			1	1						1	1	1		1	16.26	20.04	

1. Λειτουργία ΑΕΡ3 & Περιορισμός Α/Π (ριπές ανέμου) λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης