

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Saturday, January 10, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, January 10, 2026	00:00	61.85	51.54	10.32	0.00				1			1	1							1	1			12.36	17.45	
	01:00	55.14	45.93	9.21	0.00				1			1	1							1	1		1	11.00	16.54	
	02:00	52.80	44.09	8.71	0.00				1			1	1							1	1			10.51	15.20	
	03:00	51.04	43.84	7.20	0.00				1			1	1							1	1			10.32	13.44	
	04:00	50.46	42.88	7.58	0.00				1			1	1							1	1			10.22	12.86	
	05:00	50.72	43.56	7.16	0.00				1			1	1							1	1			10.26	13.12	
	06:00	54.58	48.02	6.56	0.00				1			1	1							1	1			11.02	16.38	
	07:00	58.92	52.01	6.68	0.23				1			1	1							1	1			11.88	17.61	
	08:00	66.18	52.21	11.75	2.22				1			1			1					1	1			17.38	19.19	
	09:00	73.25	51.91	14.95	6.38				1			1			1					1	1			22.27	20.06	
	10:00	75.59	51.25	11.21	13.13				1			1			1					1	1			22.79	18.74	
	11:00	74.41	50.62	9.51	14.27				1			1			1					1	1			21.50	18.04	
	12:00	73.96	51.65	6.13	16.18				1			1			1					1	1			19.16	17.33	
	13:00	73.37	53.17	4.54	15.65				1			1			1					1	1			19.08	17.31	
	14:00	70.59	55.16	3.84	11.58				1			1			1					1	1			20.22	17.70	
	15:00	70.38	55.07	8.17	7.14				1			1			1					1	1			21.34	18.97	
	16:00	72.41	60.28	10.10	2.02				1			1			1					1	1			21.76	21.11	
	17:00	81.41	66.40	15.00	0.01				1			1			1					1	1		1	24.36	24.42	
	18:00	86.65	67.14	19.51	0.00				1			1			1					1	1		1	25.91	25.99	
	19:00	86.40	64.17	22.23	0.00				1			1			1					1	1		1	25.86	25.92	
	20:00	84.54	61.07	23.47	0.00				1			1			1					1	1		1	25.33	25.36	
	21:00	79.59	57.87	21.72	0.00				1			1								1	1		1	23.84	23.88	
	22:00	73.51	54.11	19.40	0.00							1								1	1		1	19.98	22.05	
	23:00	66.47	49.09	17.38	0.00				1			1								1	1		1	17.95	19.94	

1. Λειτουργία AEP3 & Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης