

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Monday, January 12, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ									ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
00:00	60.43	48.16	12.27	0.00				1			1								1			1	15.31	18.13		
01:00	54.19	44.92	9.27	0.00				1			1								1			1	10.82	16.26		
02:00	52.48	42.65	9.83	0.00				1			1								1			1	10.53	15.74		
03:00	50.28	43.97	6.31	0.00				1			1								1			1	10.15	15.08		
04:00	49.80	47.21	2.59	0.00				1			1								1			1	10.19	14.94		
05:00	51.21	48.40	2.81	0.00				1			1								1			1	10.46	15.36		
06:00	58.93	55.76	3.16	0.00				1			1								1			1	12.90	17.68		
07:00	69.36	63.17	6.11	0.08				1			1			1				1	1			1	21.03	20.78		
08:00	75.54	66.29	7.66	1.59				1			1			1				1	1	1		1	22.44	22.15		
09:00	80.67	58.48	19.16	3.03				1			1			1				1	1	1			24.13	23.29		
10:00	86.13	56.46	23.22	6.46				1			1			1				1	1				25.76	23.90		
11:00	86.33	52.10	24.09	10.14				1			1			1				1	1				25.83	22.86		
12:00	86.47	51.61	23.42	11.44				1			1			1				1	1				26.16	22.51		
13:00	88.17	57.75	24.11	6.31				1			1			1				1	1				26.50	24.56		
14:00	88.16	54.92	23.98	9.26				1			1			1				1	1				26.40	23.67		
15:00	85.98	56.55	24.99	4.45				1			1			1				1	1				25.84	24.46		
16:00	90.48	62.52	26.64	1.31				1			1			1				1	1				27.05	26.75		
17:00	102.14	72.84	29.28	0.02				1			1			1				1	1			1	30.61	30.64		
18:00	107.80	77.14	30.65	0.00				1			1			1				1	1			1	32.34	32.34		
19:00	108.26	76.59	31.67	0.00				1			1			1				1	1			1	32.48	32.48		
20:00	108.27	75.74	32.53	0.00				1			1			1				1	1			1	32.35	32.48		
21:00	102.41	71.59	30.82	0.00				1			1			1				1	1			1	30.61	30.72		
22:00	92.18	64.23	27.96	0.00				1			1			1				1	1			1	27.05	27.66		
23:00	79.54	54.29	25.25	0.00				1			1							1	1			1	23.10	23.86		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης