

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Tuesday, January 20, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
00:00	69.17	59.44	9.73	0.00			1					1					1		1	1			1	20.74	20.75	
01:00	61.80	49.89	11.91	0.00			1					1						1	1	1			1	18.51	18.54	
02:00	59.36	47.20	12.17	0.00			1					1						1	1	1			1	17.78	17.81	
03:00	57.10	43.33	13.77	0.00			1					1						1	1	1				17.09	17.13	
04:00	56.63	43.40	13.23	0.00			1					1						1	1	1				16.95	16.99	
05:00	58.26	45.96	12.31	0.00			1					1						1	1	1				17.38	17.48	
06:00	67.09	54.43	12.65	0.00			1					1						1	1	1			1	20.00	20.13	
07:00	78.87	67.61	10.58	0.68			1					1				1		1	1	1			1	23.47	23.46	
08:00	83.42	69.63	7.20	6.59			1					1				1		1	1	1			1	24.91	23.05	
09:00	85.34	68.01	3.54	13.79			1					1				1		1	1	1			1	24.61	21.46	
10:00	84.34	64.85	1.22	18.27			1					1				1		1	1	1			1	19.79	19.82	
11:00	83.12	62.45	0.29	20.38			1					1				1		1	1	1			1	14.24	17.73	
12:00	84.67	63.18	0.48	21.01			1					1				1		1	1	1		1	1	9.84	11.86	
13:00	82.98	62.98	0.48	19.51			1					1				1		1	1	1		1	1	11.68	11.66	
14:00	83.23	68.12	0.55	14.57			1					1				1		1	1	1			1	21.47	20.60	
15:00	84.39	78.26	0.01	6.12			1					1				1		1	1	1			1	25.38	23.48	
16:00	90.84	89.29	0.00	1.55			1					1				1		1	1	1			1	27.27	26.79	
17:00	101.21	100.41	0.74	0.06			1					1				1		1	1	1			1	29.95	30.34	
18:00	109.39	107.28	2.10	0.00			1					1	1				1	1	1	1			1	32.77	32.82	
19:00	111.14	103.69	7.45	0.00			1					1	1				1	1	1	1			1	33.28	33.34	
20:00	110.08	96.82	13.26	0.00			1					1	1				1	1	1	1			1	32.99	33.02	
21:00	104.17	84.42	19.75	0.00			1					1	1					1	1	1			1	31.25	31.25	
22:00	94.35	68.88	25.47	0.00			1					1	1					1	1	1			1	28.30	28.30	
23:00	81.35	57.18	24.17	0.00			1					1	1					1	1	1			1	24.41	24.40	

1. Μείωση Συντελεστή Διεισόδους Α/Π λόγω αστάθειας παραγωγής και ταλάντωση συχνότητας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης