

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Wednesday, January 21, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Wednesday, January 21, 2026	00:00	68.51	52.97	15.54	0.00			1				1						1	1	1				15.42	20.55
	01:00	59.60	47.72	11.88	0.00			1				1						1	1	1				11.84	17.88
	02:00	50.96	45.97	4.99	0.00			1				1							1	1				6.10	15.29
	03:00	53.74	50.49	3.24	0.00			1				1	1						1	1				5.55	16.12
	04:00	53.54	48.98	4.56	0.00			1				1	1						1	1				7.99	15.94
	05:00	55.20	50.32	4.87	0.00			1				1	1						1	1				8.68	16.56
	06:00	62.36	56.18	6.19	0.00			1				1	1					1	1	1				11.15	17.96
	07:00	72.97	66.71	6.22	0.04			1				1	1					1	1	1				12.12	21.88
	08:00	81.62	74.36	6.78	0.49			1				1	1					1	1	1				12.18	24.34
	09:00	87.09	77.02	8.62	1.45			1				1	1				1	1	1					12.70	25.69
	10:00	90.91	79.09	8.50	3.31			1				1	1				1	1	1					10.90	26.28
	11:00	91.90	80.05	8.61	3.24			1				1	1				1	1	1			1		11.02	26.60
	12:00	97.42	86.18	8.55	2.70			1				1	1				1	1	1			1		11.62	28.42
	13:00	98.69	89.46	6.97	2.26			1			1	1	1				1	1	1			1		11.76	28.93
	14:00	100.40	92.46	6.25	1.69			1			1	1					1	1	1	1		1		12.02	29.61
	15:00	98.92	93.14	4.87	0.91			1			1	1					1	1	1	1		1		11.83	29.40
	16:00	101.73	96.49	4.92	0.32			1			1	1	1				1	1	1	1		1		12.17	30.42
	17:00	108.97	103.77	5.19	0.01			1			1	1	1		1		1	1	1	1		1		13.03	32.69
	18:00	111.92	106.80	5.13	0.00			1			1	1	1				1	1	1	1		1		13.40	33.58
	19:00	110.41	105.46	4.95	0.00			1			1	1	1		1		1	1	1	1		1		13.24	33.12
	20:00	105.78	100.97	4.82	0.00			1			1	1	1		1		1	1	1	1		1		12.65	31.73
	21:00	97.84	95.39	2.45	0.00			1			1	1	1		1		1	1	1	1		1		11.73	29.24
	22:00	86.90	85.28	1.62	0.00			1			1	1	1		1		1	1	1	1		1		9.43	18.30
	23:00	74.99	73.70	1.29	0.00			1			1	1	1				1	1	1			1		6.02	18.79

1.Μείωση Συντελεστή Διείσδυσης Α/Π λόγω αστάθειας παραγωγής και ταλάντωσης συχνότητας για την ασφάλεια του συστήματος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης