

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, January 22, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Thursday, January 22, 2026	00:00	64.40	63.35	1.05	0.00			1			1	1	1				1		1				1	4.49	15.00
	01:00	57.43	56.44	0.99	0.00			1			1	1	1				1		1				1	4.00	8.03
	02:00	54.64	53.66	0.98	0.00			1			1	1	1				1		1					3.81	12.04
	03:00	52.44	51.49	0.95	0.00			1			1	1	1				1		1					3.65	9.84
	04:00	51.64	50.71	0.92	0.00			1			1	1	1				1		1					3.59	9.04
	05:00	47.22	46.50	0.72	0.00			1			1	1	1				1		1					2.17	4.62
	06:00	48.94	48.51	0.43	0.00			1			1	1	1				1		1					0.00	6.34
	07:00	57.44	56.86	0.44	0.14			1			1	1	1				1		1					0.00	14.70
	08:00	66.97	65.81	0.42	0.74			1			1	1	1				1		1					0.00	19.87
	09:00	74.80	72.11	0.93	1.76			1			1	1	1		1		1		1					3.61	21.91
	10:00	79.09	75.60	1.00	2.49			1			1	1	1		1		1		1					3.93	22.98
	11:00	81.83	74.46	1.54	5.83			1			1	1	1		1		1		1					7.44	22.80
	12:00	81.85	68.61	1.62	11.62			1			1	1	1		1		1		1					8.29	21.07
	13:00	80.80	65.22	1.45	14.13			1			1	1	1		1		1		1					8.41	18.46
	14:00	78.45	70.28	2.12	6.05			1				1	1		1		1		1					15.62	21.72
	15:00	79.00	73.39	2.11	3.50			1				1	1		1		1		1			1		15.84	22.65
	16:00	80.56	77.09	2.20	1.27			1				1			1		1	1	1				1	16.10	23.79
	17:00	88.96	86.18	2.70	0.08			1				1			1		1	1	1				1	19.71	26.67
	18:00	95.48	92.39	3.09	0.00			1		1		1			1		1	1	1				1	27.49	28.64
	19:00	96.71	94.47	2.23	0.00			1				1			1		1	1	1				1	28.37	29.01
	20:00	96.02	94.03	1.98	0.00			1				1			1		1	1	1				1	28.18	28.80
	21:00	89.81	88.09	1.72	0.00			1				1			1		1	1	1				1	22.10	24.01
	22:00	81.31	79.60	1.71	0.00			1				1					1	1	1				1	17.69	21.11
	23:00	70.19	68.24	1.95	0.00			1				1						1	1				1	14.47	16.79

1. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας & έντονων ανέμων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης