

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Tuesday, January 27, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Tuesday, January 27, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αρριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
	00:00	57.65	55.24	2.41	0.00			1		1		1							1			1	12.39	11.05		
	01:00	51.12	48.40	2.71	0.00					1		1							1			1	15.40	15.33		
	02:00	49.46	46.81	2.65	0.00					1		1							1			1	14.97	14.84		
	03:00	48.06	45.58	2.49	0.00					1		1							1			1	13.25	14.42		
	04:00	48.22	46.12	2.10	0.00					1		1	1						1			1	9.49	10.62		
	05:00	49.56	47.42	2.14	0.00					1		1	1						1			1	9.89	11.96		
	06:00	56.32	54.06	2.27	0.00					1		1	1						1			1	11.23	16.90		
	07:00	68.12	65.57	2.49	0.06					1		1	1						1			1	13.58	20.42		
	08:00	75.40	71.76	2.98	0.66					1		1	1		1				1			1	18.40	22.42		
	09:00	81.87	76.19	2.99	2.70					1		1	1		1				1			1	24.57	23.75		
	10:00	84.30	75.76	3.58	4.96					1		1	1		1				1			1	25.23	23.80		
	11:00	85.76	81.30	2.54	1.92					1		1	1		1				1			1	25.60	25.15		
	12:00	93.61	89.49	2.07	2.06			1		1		1	1		1				1			1	28.03	27.47		
	13:00	95.05	84.53	3.62	6.90			1		1		1	1		1				1			1	28.61	26.45		
	14:00	92.31	84.36	4.52	3.44			1		1		1	1		1				1			1	27.85	26.66		
	15:00	92.53	85.54	5.52	1.47			1		1		1	1		1				1			1	27.92	27.32		
	16:00	96.94	90.29	6.01	0.65			1		1		1	1		1				1			1	29.24	28.89		
	17:00	102.71	99.05	3.63	0.03			1		1		1	1		1		1		1			1	30.93	30.80		
	18:00	105.48	103.77	1.72	0.00			1		1		1	1		1		1		1			1	31.83	31.64		
	19:00	104.25	101.41	2.84	0.00			1		1		1	1		1		1		1			1	31.41	31.28		
	20:00	101.58	98.75	2.83	0.00			1		1		1	1		1		1		1			1	30.66	30.47		
	21:00	94.59	92.05	2.54	0.00			1		1		1	1		1		1		1			1	28.23	28.38		
22:00	84.43	81.77	2.66	0.00			1		1		1	1				1		1			1	24.40	25.33			
23:00	72.77	70.36	2.41	0.00			1		1		1					1		1			1	18.52	19.37			

Λειτουργία δύο pielstick απο ΑΗΣ για ατμοπαραγωγή με αίτημα σταθμού,λειτουργία ΑΕΡ3 και ΑΕΡ5 με black start λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης