

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Wednesday, January 28, 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Wednesday, January 28, 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7	
	00:00	61.70	58.06	3.64	0.00					1		1						1		1			1	14.63	18.51	
	01:00	54.32	50.49	3.83	0.00					1		1							1				1	16.15	16.30	
	02:00	52.21	49.86	2.36	0.00					1		1						1		1			1	15.84	15.66	
	03:00	50.88	48.49	2.40	0.00					1		1							1				1	15.42	15.27	
	04:00	50.51	48.16	2.35	0.00					1		1							1				1	15.30	15.15	
	05:00	52.20	49.44	2.75	0.00					1		1							1				1	15.82	15.66	
	06:00	59.46	55.86	3.60	0.00					1		1						1		1			1	17.80	17.84	
	07:00	70.72	66.96	3.42	0.34					1		1				1		1		1			1	21.34	21.12	
	08:00	75.40	69.59	1.52	4.29					1		1				1		1		1			1	22.61	21.33	
	09:00	75.53	61.88	1.02	12.63					1		1				1		1		1			1	17.26	17.90	
	10:00	74.22	57.29	0.58	16.35					1		1				1		1		1			1	10.61	12.87	
	11:00	71.98	53.88	0.33	17.78			1		1		1						1		1			1	7.35	7.60	
	12:00	72.87	53.77	0.40	18.70			1		1		1							1		1			1	7.42	7.57
	13:00	71.21	53.22	0.92	17.08			1		1		1							1		1			1	7.20	7.53
	14:00	69.93	55.03	1.60	13.30			1		1		1								1				1	9.19	10.03
	15:00	68.43	59.73	1.63	7.07			1		1		1								1				1	14.15	14.77
	16:00	71.55	65.65	2.04	3.86			1		1		1							1		1			1	19.63	20.31
	17:00	79.20	76.68	2.42	0.10			1		1		1						1	1		1			1	22.81	23.73
	18:00	87.67	85.89	1.78	0.00			1		1		1			1				1	1				1	26.41	26.30
	19:00	90.96	90.10	0.86	0.00			1		1		1			1				1	1				1	27.54	27.29
	20:00	91.16	90.78	0.38	0.00			1		1		1			1				1	1				1	27.61	27.35
	21:00	86.95	85.90	1.05	0.00			1		1		1			1				1	1				1	26.09	26.08
22:00	78.81	76.51	2.30	0.00			1		1		1			1				1	1				1	20.74	19.81	
23:00	69.67	66.94	2.72	0.00			1		1		1						1	1		1			1	15.50	16.27	

Ενταξη D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης