

H2 ΡΟΔΟΥ				Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Thursday, January 1, 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10								
TE (MW)				14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80								
H Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θρυσίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5						DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, January 1, 2026	00:00	64.14	48.74	15.39	0.00		1					1					1					30.46	18.22	19.24	62%	13,097
	01:00	61.69	45.42	16.26	0.00		1					1					1					33.78	18.89	18.51	57%	12,336
	02:00	58.81	43.05	15.77	0.00		1					1					1					36.15	18.02	17.64	54%	11,775
	03:00	55.47	40.41	15.07	0.00		1					1					1					38.79	16.97	16.64	51%	11,133
	04:00	53.12	38.46	14.66	0.00		1					1					1					40.74	16.26	15.94	49%	10,651
	05:00	52.17	38.13	14.04	0.00		1					1					1					41.07	15.98	15.65	48%	10,568
	06:00	54.20	40.14	14.06	0.00		1					1					1					39.06	16.57	16.26	51%	11,068
	07:00	56.96	42.53	14.43	0.00		1					1					1					36.67	17.47	17.09	54%	11,649
	08:00	62.00	46.23	15.78	0.00		1					1					1					32.97	19.63	18.60	58%	12,523
	09:00	68.30	48.87	19.44	0.00		1					1					1					30.33	22.42	20.49	62%	13,124
	10:00	72.74	51.37	21.36	0.00		1					1	1				1					60.73	24.21	21.82	46%	18,508
	11:00	81.33	57.54	23.79	0.00		1	1				1	1				1					55.46	27.46	24.40	51%	20,628
	12:00	78.14	53.26	24.88	0.00		1	1				1	1				1					59.74	27.57	23.44	47%	19,191
	13:00	68.56	48.29	20.28	0.00		1	1				1	1				1					64.71	21.52	20.57	43%	17,550
	14:00	60.01	42.28	17.73	0.00		1	1				1					1					37.82	19.02	18.00	53%	11,706
	15:00	61.91	43.60	18.31	0.00		1	1				1					1					36.50	20.38	18.57	54%	12,025
	16:00	72.89	52.69	20.19	0.00		1	1				1					1					27.41	22.88	21.87	66%	14,095
	17:00	85.03	62.76	22.27	0.00		1	1				1					1			1		34.44	25.93	25.51	65%	15,325
	18:00	87.26	64.28	22.98	0.00		1	1				1					1			1		32.92	27.29	26.18	66%	15,557
	19:00	85.15	61.11	24.04	0.00		1	1		1							1			1		31.09	28.64	25.55	66%	14,897
	20:00	93.45	67.35	26.10	0.00		1	1		1							1			1		24.85	29.00	28.04	73%	15,549
	21:00	92.01	66.59	25.42	0.00		1	1		1							1			1		25.61	28.18	27.60	72%	15,443
	22:00	86.37	62.10	24.27	0.00		1	1		1							1			1		30.10	26.51	25.91	67%	14,812
	23:00	80.69	57.80	22.89	0.00		1	1		1							1			1		34.40	24.75	24.21	63%	14,196
1692.39 MWh																		ΑΩΛ: 10.93					337,408 €			

Παρατηρήσεις:

1. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλάντωσης συχνότητας (12:57-14:34)

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης