

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα																		Friday, January 16, 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10							
ΤΕ (MW)						6.00	4.90	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80							
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6						DIESEL 7
Friday, January 16, 2026	00:00	63.92	62.88	1.04	0.00			1		1		1						1	1				1	46.42	9.28	10.52	58%	14,716
	01:00	57.61	56.32	1.28	0.00					1		1						1	1				1	34.98	12.76	17.28	62%	13,808
	02:00	55.29	53.58	1.71	0.00					1		1						1	1				1	37.72	14.37	15.89	59%	13,402
	03:00	53.64	51.17	2.47	0.00					1		1						1	1				1	40.13	12.59	14.24	56%	13,037
	04:00	52.93	50.34	2.59	0.00					1		1						1	1				1	40.96	11.85	13.53	55%	12,908
	05:00	54.02	51.35	2.67	0.00					1		1						1	1				1	39.95	12.73	14.61	56%	13,064
	06:00	61.90	59.69	2.21	0.00					1		1						1	1		1		1	48.71	17.31	15.70	55%	14,149
	07:00	72.83	70.03	2.22	0.59					1		1						1	1		1		1	38.37	21.30	21.67	65%	15,563
	08:00	75.75	68.44	1.43	5.88					1		1			1			1	1		1		1	72.86	16.12	18.07	48%	21,792
	09:00	78.39	66.67	0.31	11.40					1		1			1			1	1		1		1	57.53	19.25	20.09	54%	22,344
	10:00	78.22	61.82	0.54	15.85					1		1			1			1	1		1		1	62.38	16.06	17.37	50%	21,160
	11:00	75.94	56.99	0.50	18.45					1		1						1	1				1	34.31	13.09	17.25	62%	13,905
	12:00	76.04	56.70	0.81	18.53					1		1						1	1		1		1	34.60	16.50	17.25	62%	13,863
	13:00	74.67	55.34	1.98	17.35					1		1						1	1				1	35.96	16.28	17.20	61%	13,664
	14:00	73.85	55.80	2.82	15.23							1						1	1				1	17.50	17.50	17.59	76%	13,796
	15:00	72.92	60.37	2.96	9.60					1		1						1	1				1	30.93	20.98	19.00	66%	14,460
	16:00	76.85	70.32	3.93	2.61					1		1			1			1	1		1		1	53.88	23.05	22.27	57%	23,206
	17:00	87.81	83.79	4.00	0.03					1		1			1			1	1		1		1	57.51	26.16	26.34	59%	25,290
	18:00	96.01	92.77	3.24	0.00					1		1			1			1	1		1		1	48.53	28.72	28.80	66%	27,040
	19:00	97.18	93.76	3.43	0.00					1		1			1			1	1		1		1	47.54	29.05	29.16	66%	27,233
	20:00	95.92	92.50	3.42	0.00					1		1			1			1	1		1		1	48.80	28.70	28.78	65%	26,988
	21:00	90.83	87.30	3.53	0.00					1		1			1			1	1		1		1	54.00	27.23	27.25	62%	25,946
	22:00	83.27	80.88	2.38	0.00					1		1			1			1	1		1		1	60.42	25.06	24.98	57%	24,602
	23:00	73.06	70.56	2.51	0.00					1		1			1			1	1		1		1	37.84	21.95	21.92	65%	15,636
		1778.85 MWh																					ΑΩΛ: 9.37		441,571 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης