

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα															Friday, January 23, 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10								
TE (MW)			14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80								
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο όριο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4						DIESEL 5	DIESEL 6
Friday, January 23, 2026	00:00	60.28	58.67	1.61	0.00	1		1		1					1			1	33.53	12.41	13.68	64%	14,321		
	01:00	54.09	52.80	1.29	0.00	1		1		1					1			1	39.40	6.45	7.49	57%	13,451		
	02:00	51.99	50.27	1.72	0.00	1		1		1								1	24.83	9.66	12.19	67%	13,339		
	03:00	49.92	48.41	1.50	0.00	1		1		1								1	26.69	7.62	10.12	64%	13,064		
	04:00	49.11	47.64	1.47	0.00	1		1		1								1	27.46	6.90	9.31	63%	12,948		
	05:00	50.48	48.83	1.65	0.00	1		1		1								1	26.27	8.24	10.68	65%	13,126		
	06:00	56.90	54.68	2.22	0.00	1		1		1					1			1	37.52	11.82	10.30	59%	13,805		
	07:00	64.68	62.48	2.12	0.07	1		1		1					1			1	62.62	12.68	12.41	50%	21,441		
	08:00	71.77	67.61	2.64	1.52	1		1		1			1					1	57.49	15.81	18.05	54%	22,757		
	09:00	75.47	65.79	2.50	7.18	1		1		1			1		1			1	59.31	14.86	16.09	53%	22,250		
	10:00	76.93	63.39	2.17	11.37	1		1		1			1		1			1	61.71	12.14	13.36	51%	21,661		
	11:00	75.92	60.33	1.69	13.90	1		1		1			1		1			1	64.77	8.58	9.82	48%	20,889		
	12:00	77.78	60.23	2.15	15.40	1		1		1			1		1			1	31.97	12.68	15.78	65%	14,546		
	13:00	75.57	60.54	1.89	13.14	1		1		1			1		1			1	31.66	14.41	15.83	66%	14,591		
	14:00	74.20	64.97	1.20	8.03	1		1		1			1		1			1	27.23	18.20	19.57	70%	15,216		
	15:00	73.45	68.15	0.49	4.81	1		1		1			1		1			1	24.05	19.12	20.59	74%	15,660		
	16:00	77.64	75.94	0.07	1.63	1		1		1			1		1			1	33.36	20.98	22.61	69%	16,628		
	17:00	85.04	84.90	0.08	0.07	1		1		1			1		1			1	57.30	25.31	25.49	60%	25,595		
	18:00	89.27	88.75	0.52	0.00	1		1		1			1		1			1	53.45	26.74	26.78	62%	26,381		
	19:00	91.10	89.82	1.28	0.00	1		1		1			1		1			1	52.38	27.31	27.33	63%	26,597		
	20:00	89.53	86.61	2.92	0.00	1		1		1			1		1			1	55.59	26.81	26.86	61%	25,944		
	21:00	84.23	81.79	2.45	0.00	1		1		1			1		1			1	60.41	23.54	25.23	58%	24,928		
	22:00	76.81	74.50	2.31	0.00	1		1		1			1		1			1	67.70	18.06	17.81	52%	23,315		
	23:00	69.74	67.48	2.26	0.00	1		1		1			1		1			1	41.82	14.14	16.34	62%	15,381		
		1701.89 MWh																				ΑΔΛ: 7.67		447,833 €	

Παρατηρήσεις:

1) Περικοπή Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης