

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα															Saturday, January 24, 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
TE (MW)			14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80						
ΗΜΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο όριο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4					
Saturday, January 24, 2026	00:00	59.83	57.81	2.01	0.00	1		1		1	1				1			1	54.39	9.84	8.23	52%	18,940
	01:00	53.82	52.86	0.96	0.00	1		1	1	1								1	42.24	5.02	9.02	56%	18,795
	02:00	51.09	50.71	0.38	0.00	1		1		1	1							1	44.39	4.67	6.29	53%	18,264
	03:00	49.40	49.28	0.12	0.00	1		1										1	25.82	7.41	9.60	66%	13,194
	04:00	48.98	48.83	0.16	0.00	1		1		1								1	26.27	7.00	9.18	65%	13,126
	05:00	49.59	49.41	0.18	0.00	1		1		1								1	25.69	7.55	9.79	66%	13,213
	06:00	53.89	53.85	0.04	0.00	1		1		1				1				1	38.35	8.68	7.29	58%	13,681
	07:00	59.86	59.67	0.00	0.19	1		1		1								1	32.53	12.03	13.07	65%	14,465
	08:00	68.67	65.78	0.00	2.89	1		1		1					1			1	26.42	18.19	19.19	71%	15,330
	09:00	72.55	63.43	0.00	9.12	1		1		1								1	28.77	15.97	16.83	69%	14,999
	10:00	71.90	58.75	0.03	13.12	1		1		1								1	33.45	11.27	12.17	64%	14,333
	11:00	70.66	56.44	0.04	14.18	1		1		1								1	35.76	8.91	9.88	61%	13,996
	12:00	72.97	60.89	0.15	11.94	1		1		1								1	31.31	12.95	14.43	66%	14,640
	13:00	73.60	61.08	0.00	12.53	1		1		1								1	31.12	13.33	14.48	66%	14,667
	14:00	70.66	60.08	0.00	10.58	1		1		1								1	32.12	12.49	13.49	65%	14,525
	15:00	67.85	60.35	0.05	7.45	1		1		1								1	31.85	12.77	13.80	65%	14,563
	16:00	69.42	66.80	0.09	2.52	1		1		1								1	25.40	18.00	20.07	72%	15,472
	17:00	78.33	78.18	0.05	0.10	1		1		1			1					1	31.12	23.00	23.47	72%	16,934
	18:00	86.12	86.11	0.01	0.00	1		1		1			1	1				1	40.29	24.89	25.84	68%	17,867
	19:00	85.90	85.75	0.15	0.00	1		1		1			1	1	1			1	40.65	23.56	25.70	68%	17,747
	20:00	84.24	83.98	0.27	0.00	1		1		1			1	1				1	42.42	21.81	24.04	66%	17,508
	21:00	79.33	78.95	0.38	0.00	1		1		1			1					1	30.35	22.60	23.80	72%	16,968
	22:00	73.78	73.15	0.62	0.00	1		1		1			1					1	36.15	18.54	20.38	67%	16,175
23:00	68.34	67.44	0.90	0.00	1		1		1			1					1	41.86	12.87	14.94	62%	15,375	
1620.80 MWh																	ΑΣΛ: 6.84		374,778 €				

Παρατηρήσεις:

- 1) Περιοχή Α/Π λόγω κακοκαιρίας.
2) Λειτουργία ΑΕΡ 3 καταιγίδων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης