

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα															Sunday, January 25, 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10									
TE (MW)			14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80									
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φόρτιο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4						DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, January 25, 2026	00:00	59.29	58.84	0.44	0.00			1		1					1		1				1	32.46	17.30	17.79	64%	14,172
	01:00	53.76	52.91	0.85	0.00			1		1					1		1				1	38.39	12.44	14.36	58%	13,301
	02:00	51.45	50.08	1.37	0.00			1		1					1		1				1	41.22	11.73	12.05	55%	12,868
	03:00	49.64	48.39	1.25	0.00			1		1					1		1				1	25.81	14.69	14.89	65%	12,889
	04:00	48.63	47.18	1.45	0.00			1		1					1		1				1	27.02	14.22	14.59	64%	12,707
	05:00	48.78	47.41	1.37	0.00			1		1					1		1				1	26.79	14.19	14.63	64%	12,742
	06:00	50.90	49.22	1.68	0.00			1		1					1		1				1	24.98	15.01	15.27	66%	13,011
	07:00	53.61	51.03	2.15	0.43			1		1					1		1				1	23.17	15.78	15.95	69%	13,277
	08:00	58.04	51.73	2.38	3.93			1		1					1		1				1	55.37	14.86	15.91	48%	19,659
	09:00	61.80	51.64	2.59	7.56			1		1					1		1				1	55.46	14.25	16.03	48%	19,628
	10:00	63.89	50.06	3.43	10.40			1		1					1		1				1	57.04	13.42	15.29	47%	19,185
	11:00	66.40	52.41	4.33	9.67			1		1					1		1				1	54.69	16.72	17.02	49%	19,840
	12:00	70.11	59.58	4.11	6.41			1		1					1		1				1	47.52	20.64	19.11	56%	21,725
	13:00	72.84	62.30	3.84	6.70			1		1					1		1				1	44.80	21.62	19.84	58%	22,398
	14:00	72.57	63.30	3.48	5.79			1		1					1		1				1	43.80	21.46	20.03	59%	22,640
	15:00	70.49	62.23	3.87	4.40			1		1					1		1				1	44.87	20.89	19.83	58%	22,380
	16:00	70.27	64.31	4.46	1.50			1		1					1		1				1	42.79	20.56	20.63	60%	22,881
	17:00	78.83	74.11	4.64	0.00			1		1					1	1	1				1	50.09	23.39	23.62	60%	24,127
	18:00	85.83	80.04	5.79	0.00			1		1					1	1	1				1	44.16	25.53	25.75	64%	25,335
	19:00	86.78	80.95	5.83	0.00			1		1					1	1	1				1	43.25	25.88	26.04	65%	25,526
	20:00	84.88	78.83	6.06	0.00			1		1					1	1	1				1	45.37	25.30	25.47	63%	25,080
	21:00	80.12	73.71	6.41	0.00			1		1					1	1	1				1	50.49	23.93	24.04	59%	23,969
	22:00	72.70	66.70	5.99	0.00			1		1					1	1	1				1	57.50	21.39	21.81	54%	22,352
	23:00	64.19	60.31	3.88	0.00			1		1					1		1				1	30.99	12.73	19.26	66%	14,381
		1575.80 MWh																				ΑΔΛ: 8.97		456,074 €		

Παρατηρήσεις:

1) περικοπή Α/Π λόγω έντονων ανέμων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης