

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα															Monday, January 26, 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10									
TE (MW)			14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.60	6.60	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80									
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΦΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4						DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, January 26, 2026	00:00	55.78	52.32	3.46	0.00			1		1					1		1				1	38.98	11.03	16.38	57%	13,213
	01:00	50.58	47.40	3.17	0.00			1		1					1		1				1	43.90	9.76	11.17	52%	12,444
	02:00	48.44	45.34	3.09	0.00			1		1					1						1	28.86	9.53	14.53	61%	12,430
	03:00	46.77	43.77	3.00	0.00			1		1					1						1	30.43	9.21	14.03	59%	12,185
	04:00	46.25	43.29	2.97	0.00			1		1					1						1	30.91	9.09	13.65	58%	12,110
	05:00	47.73	44.73	3.00	0.00			1		1					1						1	29.47	9.38	14.32	60%	12,336
	06:00	54.42	51.10	3.32	0.00			1		1					1		1				1	40.20	10.70	15.02	56%	13,097
	07:00	64.71	60.62	3.82	0.26			1		1					1		1				1	30.68	12.77	19.33	66%	14,425
	08:00	70.49	64.04	4.13	2.32			1		1				1		1		1			1	60.16	13.99	20.45	52%	21,715
	09:00	73.08	64.46	4.24	4.38			1		1			1		1		1				1	59.74	14.46	20.61	52%	21,811
	10:00	76.49	66.89	4.20	5.41	1		1		1			1		1		1				1	75.31	14.35	12.08	47%	21,595
	11:00	78.19	68.09	4.07	6.02	1		1		1			1		1		1				1	57.01	15.48	19.97	54%	22,801
	12:00	79.38	70.48	3.38	5.52	1		1		1			1				1				1	54.62	15.81	21.67	56%	23,361
	13:00	79.93	73.61	3.39	2.94	1		1		1			1				1				1	51.49	15.85	23.10	59%	24,074
	14:00	83.55	78.05	3.52	1.97	1		1		1	1		1				1				1	67.05	16.76	24.38	54%	29,360
	15:00	83.54	75.83	4.05	3.66	1		1		1	1		1				1				1	69.27	16.78	22.68	52%	28,560
	16:00	81.65	75.10	3.97	2.58	1		1		1	1		1				1				1	70.00	16.31	21.87	52%	28,348
	17:00	85.60	81.47	4.06	0.07	1		1		1	1		1				1				1	63.63	17.05	25.66	56%	30,141
	18:00	92.92	88.90	4.02	0.00	1		1		1	1		1		1		1				1	73.30	18.49	27.88	55%	30,849
	19:00	93.29	89.38	3.91	0.00	1		1		1			1		1		1				1	52.82	18.57	27.99	63%	26,509
	20:00	93.25	89.81	3.44	0.00	1		1		1			1		1		1				1	52.39	18.59	27.98	63%	26,596
	21:00	87.56	84.06	3.50	0.00	1		1		1			1		1		1				1	58.14	17.48	26.27	59%	25,411
	22:00	78.66	75.30	3.36	0.00	1		1		1			1		1		1				1	66.90	18.39	19.66	53%	23,498
	23:00	68.26	64.99	3.26	0.00	1		1		1					1		1				1	44.31	16.38	14.86	59%	15,025
		1720.52 MWh																			ΑΣΛ: 7.09		501,894 €			

Παρατηρήσεις:

- 1) Περικοπή Α/Π λόγω κακοκαιρίας.
- 2) Ενταξη ΑΕΡ Νο3 λόγω κακοκαιρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης