

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,93	9,50	4,42			1	1			4,88
	01:00	12,87	8,81	4,06			1	1			4,50
	02:00	13,13	9,23	3,90			1	1			4,59
	03:00	12,58	9,02	3,56			1	1			4,40
	04:00	12,24	8,99	3,25			1	1			4,28
	05:00	11,95	8,77	3,18			1	1			4,18
	06:00	12,96	10,24	2,71			1	1			4,53
	07:00	14,33	13,92	0,41		1	1	1			4,15
	08:00	15,97	15,88	0,09		1	1	1			6,06
	09:00	16,47	16,45	0,02		1	1	1			6,22
	10:00	16,10	16,08	0,01		1	1	1			6,13
	11:00	15,53	15,43	0,10		1	1	1			5,87
	12:00	16,04	15,79	0,25		1	1	1			6,14
	13:00	16,11	15,90	0,21		1	1	1			6,15
	14:00	16,31	15,95	0,36		1	1	1			6,20
	15:00	16,72	16,38	0,34		1	1	1			6,26
	16:00	17,80	16,60	1,20		1	1	1			6,47
	17:00	19,78	18,50	1,27		1	1	1			6,92
	18:00	20,15	18,92	1,24		1	1	1	1		6,67
	19:00	20,18	18,63	1,55		1	1	1	1		6,68
	20:00	19,65	16,98	2,67		1	1	1	1		6,28
	21:00	18,65	15,86	2,79		1	1	1	1		5,12
	22:00	17,15	13,86	3,28		1	1	1	1		4,37
	23:00	15,56	10,87	4,69			1	1	1		5,45

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης