

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,83	8,33	4,50			1		1		4,50
	01:00	11,94	7,79	4,15			1		1		4,18
	02:00	11,92	7,76	4,16			1		1		4,17
	03:00	11,32	7,35	3,97			1		1		3,97
	04:00	10,84	7,06	3,79			1		1		3,80
	05:00	10,47	7,28	3,20			1		1		3,67
	06:00	10,95	8,13	2,82			1		1		3,83
	07:00	11,48	8,51	2,97			1		1		4,02
	08:00	12,68	8,27	4,41			1		1		4,44
	09:00	13,36	8,62	4,74			1		1		4,73
	10:00	13,86	8,87	4,99			1		1		4,98
	11:00	14,83	9,65	5,18			1		1		5,19
	12:00	16,22	10,58	5,64			1		1		5,68
	13:00	16,04	10,37	5,67			1		1		5,66
	14:00	15,03	9,76	5,27			1		1		5,26
	15:00	13,76	8,94	4,82			1		1		4,82
	16:00	14,77	9,60	5,17			1		1		5,17
	17:00	16,72	10,89	5,83			1		1		5,85
	18:00	17,56	12,08	5,48		1	1		1		6,15
	19:00	17,47	12,19	5,27		1	1		1		6,11
	20:00	17,10	11,94	5,16		1	1		1		5,99
	21:00	16,09	10,64	5,45		1	1		1		5,63
	22:00	14,55	9,54	5,01			1		1		5,09
	23:00	13,13	8,52	4,61			1		1		4,60

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης